


**PIEZĪMES:**

- Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites sadalnes (US-1)
- Sprieguma sistēma - 400/230V.
- Sadales aizpildījumā 30% paliek rezervei perspektīviem pieslēgumiem.
- Lai nodrošinātu sūkņu elektroapgādi elektrības pārtraukuma gadījumā Kanalizācijas sūkņu stacijai tiek paredzēts elektr. ģenerators Nr.3 ar ARI bloku.
- Automātikas iekārtu pieslēgšanu (saskaņā ar tehnoloģiju) izpilda firma, kura piegādā tehnoloģiskās iekārtas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Madonas novada Praulienas p agasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā			
Daļas vadīt.	I.Semjonovs		09.2012	Lapas nosaukums	GS-1 sadalnes shēma NAI			
Objekta reģistrācijas Nr.	2.4.5./129-12					<b>Ekolat sia</b> Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2640-R , Daugavpils 1.Preču 30a tālr.65424646		
Inv. Nr.	Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs				
	TP	ELT	2.1	b/m				