


Ūdensvada Ū1 garenprofils

(no mezgla ŪM-73 līdz mezglam ŪM-66)



Piezīmes:

- Nosacītos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪKT-1 (vispārīgie rādītāji).
- Tīklu trasējumu skatīt lapās ŪKT-6 un ŪKT-10.
- XX,XX* - atzīme precizējama pēc atšuršanas būvniecības laikā.
- Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanas vietās ar esošiem tīkliem precizējami ar šurfsēšanu.
- Esošo komunikāciju aizsardzības metodes sk. lapā ŪKT-38.
- Akas vaku izbūves risinājumu sk. lapā ŪKT-43.
- Aizbīdņu kapes izbūves risinājums sk. lapā ŪKT-41.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas drenāžas un citās inženierkomunikācijas caurules, tās jāatjauno sakotnējā stāvoklī.

Paskaidrojumi:


- urbums - inženierģeoloģiskais griezumš (izvietojuma shēma lapā ŪKT-10 un vispārīgā daļā)
- Uzbērtā grunts - pārrakta smiltis ar būvgružiem un organiku līdz 1% (nesagūļusies, mitra)
- Mālsmits, brūna (plastiska)
- Smiltis putekļaina, dzeltenbrūna (vidēji blīva, mitra)

Amats	Uzvārds	Pāraksts	Datums	Būvne	Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema udenssaimniecības attīstība II kārtā
Proj. vadīt.	T. Loginova		09.2012	Lapas nosaukums	Ūdensvada Ū1 garenprofils
Izstrād.	I. Afanasjeva		09.2012	(no mezgla ŪM-73 līdz mezglam ŪM-66); (no akas Ū1-3(I) kārtas projekts) līdz akai AUS-34)	
Inv.Nr.				Objekta reģistrācijas Nr.	2.4.5/129-12
				Proj. stadija	TP
				Marka	ŪKT
				Lapa	19
				Mēroga	Mv1:100 Mh1:500
					EL Ekolatsia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preču 30a tālrunis:654-34646

Ūdensvada Ū1 garenprofils

(no akas AUS-20 līdz mezglam ŪM-61)

(no mezgla ŪM-71 līdz akai Ū1-6)



Piezīmes:

- Nosacītos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪKT-1 (vispārīgie rādītāji).
- Tīklu trasējumu skatīt lapā ŪKT-6.
- XX,XX* - atzīme precizējama pēc atšuršanas būvniecības laikā.
- Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanas vietās ar esošiem tīkliem precizējami ar šurfsēšanu.
- Esošo komunikāciju aizsardzības metodes sk. lapā ŪKT-38.
- Akas vaku izbūves risinājumu sk. lapā ŪKT-43.
- Aizbīdņu kapes izbūves risinājums sk. lapā ŪKT-41.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas drenāžas un citās inženierkomunikācijas caurules, tās jāatjauno sakotnējā stāvoklī.

Amats	Uzvārds	Pāraksts	Datums	Būvne	Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema udenssaimniecības attīstība II kārtā
Proj. vadīt.	T. Loginova		09.2012	Lapas nosaukums	Ūdensvada Ū1 garenprofils
Izstrād.	I. Afanasjeva		09.2012	(no akas AUS-20 līdz mezglam ŪM-61); (no mezgla ŪM-71 līdz akai Ū1-6)	
Inv.Nr.				Objekta reģistrācijas Nr.	2.4.5/129-12
				Proj. stadija	TP
				Marka	ŪKT
				Lapa	20
				Mēroga	Mv1:100 Mh1:500
					EL Ekolatsia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preču 30a tālrunis:654-34646