



Pienemtie apzīmējumi

- Slēdzis v/a, 230V, 10A, IP44
- Gaismeklis CAMEA 2x9W 230V IP 44 pie griestiem
- Divvietīgā v/apm. rozete ar PE IP 44, h=1.2m
- Kombinētais detektors
- Zonas noslēdzošais elements

Telpu eksplikācija		
Nr. pk.	Nosaukums	Laukums (m²)
1.	Bēniņu telpa	558
2.	Ventkamera	34,54
3.	Kāpņu telpa	4,09
	Kopā:	596.63

		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724		Projekts: DZELZAVAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA KORPUSA JUMTA REKONSTRUKCIJA				
		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība		Adrese: Kļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas novads		Stadija: TP		
PGA		J. Moris		Rasējums:  Bēniņu stāva EL. apgādes un UAS tīklu plāns				
Projektēja		D. Lamberts						
Izstrādāja		D. Lamberts						
				Mērogs:	1:100	Datums:	Lapa: EL-2	Lapas: 3