

Pozīcija	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums, izgatavotārūpnīca ( ārzemju iekārtām - valsts, firma )	Iekārtas tips, marka. Dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas numurs.	Mērvienība	Iekārtas vienības Cena ( tūkst. Ls.)	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7
41	<b>Sistēmas hidrauliskā pārbaude</b>		sistēma		1	
42	Esošo radiātoru demontāža		gab.		46	Precizēt ceļn. gaitā
43	Esošo caurulīvadu demontāža		objekts		1	
44	Stiprinājumi		objekts		1	
45	Palīgmateriāli		objekts		1	
	<b>VENTILĀCIJA, sistēma PN1</b>					
1.	Rekuperātors RECU-400 VE ar el.sildītāju, Lpiepl=390 m³/h, Lnos=390 m3/h, 3-f, ar vadības un automātikas bloku, Nsild.=2.0 kw, Ninst.=2.5 kw, P=150 Pa	aMalva vai analogs	kpl.		1	
2.	Gaisa plūsmas regulējošs vārsts RSK200 ar "Belimo" piedziņu	Soler & Palau vai analogs	kpl.		2	
3.	Gaisa plūsmas regulējošs vārsts RSK200 ar rokas vadību	Soler & Palau vai analogs	gab.		2	
4.	Gaisa plūsmas regulējošs vārsts RSK160 ar rokas vadību	Soler & Palau vai analogs	gab		4	
5.	Trokšņu slāpētājs iekārtai LDC 200, l=900 mm	Sistemair vai analogs	gab.		2	
6.	Gaisa pieplūdes difuzors TFF 160	Sistemair vai analogs	gab.		10	
7.	Gaisa nosūces difuzors EFF 160	Sistemair vai analogs	gab.		10	
8.	Ugunsdrošības vārsts UVA60-200-60 ar kūstošu elementu	aMalva vai analogs	gab.		1	
9.	Gaisa ienemšanas, izplūdes ietaise APC 250	Soler & Palau vai analogs	gab.		2	
10.	Gaisa vads no cinkotā skārda D 200 ar fasondajām, ar sienīgas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		15.0	
11.	Gaisa vads no cinkotā skārda D 160 ar fasondajām, ar sienīgas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		32.0	
12.	Gaisa vada D 200 izolēš. ar min. vates čaulām ar PVC pārkājumu. Izol. biez.=30 mm.		m		4.0	
13.	Caurumu kalšana esošajās sienās un pārsegumos		vieta		5	

  

 <b>KOMUNĀLPROJEKTS</b> <b>BŪVKOMERSANTA</b> <small>REĢISTR. Nr. 2007 - R</small>	Būvobjekta nosaukums <b>objekts</b> Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Cerīgu ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<b>Lapas saturs</b> <b>Iekārtas specifikācija .</b>		
Proj. d. vad.	I. Lieplīga		27.08.2012.	Pasūtījuma Nr.	12-32-033	Mārogs
Projektēja	I. Lieplīga		27.08.2012.	<b>Saskaņots</b>		
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas Nr.	Lapu sk.	
				AVKIS-3		