

ES-1,2,3,4

Pu=2,8kw
 Kp=0,6
 Ps=1,6kw
 Ia=7,6A

Trīsp.sl. 20A

gr.1	16/1/B; NYM-J 3x2,5
gr.2	16/1/B; NYM-J 3x2,5
gr.3	10/1/B; NYM-J 3x1,5

Kont.roz.
 1kw
 Kont.roz.(el.plīns)
 1,5kw
 Apgaism.
 0,3kw

ES-5

Pu=1,7kw
 Kp=0,6
 Ps=1kw
 Ia=4,7A

Trīsp.sl. 20A
L6

gr.1	16/1/B; NYM-J 3x2,5
gr.2	16/1/B; NYM-J 3x2,5
gr.3	10/1/B; NYM-J 3x1,5

Kont.roz.
 1kw
 Apgaism.
 0,7kw

ES-6

Pu=10,5kw
 Kp=0,6
 Ps=6,3kw
 Ia=10A

Trīsp.sl. 32A
L1

gr.1	16/1/B; NYM-J 3x2,5
gr.2	16/1/B; NYM-J 3x2,5
gr.3	16/1/B; NYM-J 3x2,5
gr.4	16/1/B; NYM-J 3x2,5
gr.5	16/1/B; NYM-J 3x2,5
gr.6	20/1/B; NYM-J 3x2,5
gr.7	10/1/B; NYM-J 3x2,5
gr.8	10/1/B; NYM-J 3x1,5
gr.9	10/1/B; NYM-J 3x1,5
gr.10	10/1/B; NYM-J 3x1,5
gr.11	10/1/B; NYM-J 3x1,5

Kont.roz.
 5,0kw

Kont.roz.(el.plīns)
 3kw
 Kont.roz.
 0,5kw

Apgaism.
 2kw


ES-7

Pu=25,8kw
 Kp=0,7
 Ps=18kw
 Ia=28,8A

Trīsp.sl. 60A
L7

gr.1	10/1/B; NYM-J 3x1,5
gr.2	16/1/B; NYM-J 3x2,5
gr.3	50/3/B; NYM-J 5x10
gr.4	16/1/B;

Apgaism.
 0,3kw
 Kont.roz.
 0,5kw
 apkures iekārtām
 25,0kw
 Rez.

izm. Nr.	Pamatojums			izmaiņas veica	Paraksts	Datums
 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2087 - R	Būvobjekta nosaukums			Sociālā dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.		
	Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs	
					Aprēķina-montāžas shēmas	
Proj.vad.	I.Ikaunieks			Pasūtījuma Nr.	12-32-033	Mērogs
Projektēja	V.Iļjincevs			Saskaņots		Stadija
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			TP
						Lapas Nr.
						EL-7
						Lapu sk.
						8