

SPECIFIKĀCIJAS (galvenie elektromont. materiāli)

Po-zīc.	Apzīm.	Nosaukums	M.v.	Daudz.	Piezīmes
1	US	Uzsk.sadale N-LU-III-3/100-00-70 kmpl.ar pamatu un kārbu	gab	1	
IEKŠĒJIE ELEKTROTĪKLI					
2	GS	Sadales (N)-DUS-I-16,	gab	1	
3		Trisp.autom. 60A/40A	"	1/1	
4		Trispol.slēdzi 80A	"	1	
5		Vienpol.automāti 20A/16A/10A/6A	"	6/3/2/1	
6		Uzsk.aparats 230V, 10-40A	"	5	
7	ES-1, 2, 3, 4, 5,	Autom.sad. z/a 6 mod.	gab	5	
8		Vienpol.slēdzi 20A, B	"	5	
9		Vienpol.automāti 16A/10A	"	10/5	
10		Vienpol.automāti ar dif.aizs. 16A	"	2	
11	ES-6, 7,	Autom.sad. z/a 18 mod. / v/a 18 mod. IP54	gab	1/1	
12		Trispol.slēdzi 60A/32A	"	1/1	
13		Trispol.automāti 50A	"	1	
14		Vienpol.automāti 20A/16A/10A	"	1/7/5	
15		Divpol.kont.roz.ar zem. spaili 250v,16A,IP20/Tas pats 2-viet.	"	10/50	
16		Divpol.kont.roz.ar zem. spaili 250v,16A,IP44	"	20	
17		Vienpolīgi slēdzi 6A, 250V, IP20/IP44	"	17/2	
18		Divpolīgi slēdzi 6A, 250V, IP20/IP44	"	28/1	
19		Luminisc.gaism.1x18w, IP44	"	2	
20		Luminisc.gaism.2x36w, IP 20/IP44	"	30/5	
21		Kvēlsp.gaism.ieejām,250v, 60w, IP44	"	2	
22		Energoekonom.gaism.1x16w,250v,/tas pats pie sienas		27/2	
23		Informat.gaism.1x6w,IP44, /Tas pats avārijas gaismeklis	"	3/3	
24		Kabelis AXMK 4x35mm ²	m	15	Orientējoši daudzumi
25		Vara kabelis 5x10mm ² /5x6mm ²	"	20/10	
26		Tas pats 3x4mm ² /3x2,5mm ² /3x1,5mm ²	m	70/500/400	
27		Montāžas kārbas	"	100	

izm. Nr.	Pamatojums			izmaiņas veica	Paraksts	Datums
	KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. NR. 2007 - R			Būvobjekta nosaukums		
				Sociālā dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.		
Amats	Uzvārda	Paraksts	Datums	Lepes saturs	Specifikācija	
Proj.vad.	L.Ikaunieks			Pasūtījuma Nr.	12-32-033	Mērogs
Projektēja	V.Ilijincevs			Saskaņots		
Arh. reg. Nr.	Uzvārda	Paraksts	Datums			Lepes Nr.
						Elap. sk.
						EL-8
						8