

## PASKAIDROJUMA RAKSTS

Sociālā dzīvojamās mājas ugunsdzēšības signalizācijas projekts izstrādāts atbilstoši Pasūtītāja prasībām un normatīvajiem dokumentiem.  
Saskaņā ar LBN-201-96 prasībām , MK noteikumiem Nr.82 un LVS prEN 54-14 .


Ēka pieskaitāma III ugunsizturības pakāpei, telpas normāla rakstura, bez tpašas ugunsbīstamības.

Trauksmes sistēma projektēta ar kombinētiem detektoriem (NB-338-2H vai analogiem) un rokas signāldevēji FP2/RD, kuri pieslēgti pie uztveres-kontroles aparāta(UKA) "BENTEL" J424-16 (16 zonas) no 1-ās līdz 10-jai zonai. Pie izejām paredzēti manuālie signāldevēji, kuri uzstādāmi 1,5m augstumā un ne tālāk par 30m viens no otra. Ēkas iekšpusē paredzēti skaņas signalizātori, bet ēkas ārpusē skaņas-gaismas signalizātors. Visām uzstādāmajām ietaisēm jātbilst Eirostandarta prasībām.

Instalācija izpildāma ar sertificētiem vājstrāvas kabeljiem pa griestiem un sienām. Vietās, kur iespējami mehāniski bojājumi, kā piem., zemāk par 2,5m, kā arī sienu, griestu šķērsojumos, tuvāk par 0,3m no citām komunikācijām un tam līdzīgos gadījumos, instalācija ievietojama apvalkcaurulēs vai kabeļkanālos. Pielietojot vāstrāvas vadus - tie visi jāievieto kabeļkanālos, vai montāžas caurulēs.

Barošanās avots el.apg. projektā paredzētā galvenā elektrosadale, kur uzstādāms neatkarīgs vienfāzu (6A) automāts . Līnija līdz UKA un SS,SGS izpildāma ar z/s kabeli, kura izolācija iztur paaugstinātu temperatūru ne mazāk kā 30min. Rezerves barošanās ar 2 gab 12v, 9Ah akumulatoriem, kuriem jānodrošina sistēmas darbība dežūrežīmā 72st. + avārjas režīmā 30min. Ja ir vietējā, vai tālvadības pārraudzība, dežūrežīmu var samazināt līdz 30st. UKA jānodrošina pret nesankcionētu darbinašanu.

Pēc objekta izbūves montāžas organizācijai jāizved vietējā personāla apmācība ugunsnegrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ekspluatācijā.

Izm. Nr.	Pamatojums			Izmaiņas veica	Paraksts	Datums
	<b>KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R</b>			Būvobjekta nosaukums <b>Sociālā dzīvojamās mājas rekonstrukcija Cerīgu ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.</b>		
Arrets	Uzvārds	Paraksts	Datums	<u>Lapas saturs</u> <b>Paskaldojuma raksts</b>		
Proj.d.vad	I.Ikaunieks			Pasūtījuma Nr.	<b>12-32-033</b>	Mērogs
Projektēja	V.Iljincevs			<b>Saskaņots</b>		TP
Arh. reg. Nr.	Uzvārda	Paraksts	Datums		Lapas Nr.	Lapu sk.