



PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI :

APZ.	NOSAUKUMS
SV-1-1000x200	Gaisa sadalītājs
L1800	Gaisa daudzums m3/h
Ø100	Apļa gaisa vada izmērs
PN-1	Pieplūdes-nosūces sistēma
THL-100	Gaisa sadalītājs
PRA-100	Regulējamoais vārsts
SR2/SR60/SC	Ugunsdrošie vārsti

PIEZĪMES:

- Pieplūdes sistēmas gaisa vadus no gaisa ieņemšanas restes līdz gaisa apstrādes agregātam izolēt ar siltumizolāciju Paroc LAM, b=50mm.
- Pieplūdes sistēmas gaisa vadus izolēt ar siltumizolāciju Paroc LAM, b=30mm.

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Pasūtītājs: Sarkaņu pagasta pārvalde reģ. Nr. 9000054642		Pasūtījums: 10-01		
Paraksts un datums:								
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Būvobjekta nosaukums un adrese:		Stadija	Lapa	Lapu sk.
Projekta d. vad.	S. POĻAKOVS		08.04.2010.	TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA		TP	AVK-13	
Izstrādāja	S. POĻAKOVS		08.04.2010.	"Kalnagravās 1", Sarkaņu pag., Madonas rajonā		Mērogs:	1:100	
				Lapas nosaukums:		SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 50003545/21		
				VENTILĀCIJAS SISTĒMU IZOMETRISKĀS SHĒMAS		bros. Maskavas 26002-23, Rīga, LV-1063 t./f. 67131805, a2s@atv.lv		
10-01. Kalnagravas iz. shēmas.dwg								