



Projekta dalījums kārtās:

Projekta 1. kārtā

Projekta 2. kārtā

Projekta 3. kārtā

JUMTA STĀVA TELPU EKSPĻIKĀCIJA

| Telpas Nr. | TELPA NOSAUKUMS | Platība, m2 |
|----------------------|------------------|-------------|
| 4.01 | Kāpņu laukums- 2 | 3,30 |
| 4.02 | Konferenču zāle | 219,18 |
| 4.03 | Kāpņu laukums | 1,85 |
| 4.04 | Palīgtelpa | 9,54 |
| Kopā jumta stāvā: | | 233,87 |
| Kopā ēkā: | | 1489,68 |
| Tai skaitā ārtelpas: | | 105,46 |

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI :

| APZ. | NOSAUKUMS |
|-------------|--|
| — | Apkures sistēmas turpgaitas cauruļvadi |
| — | Apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi |
| — | Vent. siltumapgādes sistēmas turpgaitas cauruļvadi |
| — | Vent. siltumapgādes sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi |
| — | Basseina siltumapgādes sistēmas turpgaitas cauruļvadi |
| — | Basseina siltumapgādes sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi |
| C21-500-500 | Radiatora marka-augstums-garums |
| 1000W/0.15 | Siltuma jauda / Kv vertība |
| A1-Cu-15 | Apkures sistēmas nosaukums un cauruļvada diametrs |
| ⌵ | Lodveida ventīlis |
| ⌵ | Balansējošais vārsts |

Piezīmes:
Visi cauruļvadi (Ø15-18) jāizolē ar SH/Armatflex 9mm.
Visi cauruļvadi (Ø22-42) jāizolē ar SH/Armatflex 13mm.
Visi cauruļvadi (Ø32-42) jāizolē ar SH/Armatflex 19mm.
Cauruļvadus montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz 1 tekošo metru.
Augstuma atzīmes precizēt uz vietas montāžas gaitā.

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------|-------------|---|--|--|----------|
| Arhīva reģistrācijas Nr.: | | | | Pasūtītājs: Sarkaņu pagasta pašvaldība | | Pasūtījums: 10-01 | |
| Paraksts un datums: | | | | reģ. Nr. 90000054642 | | Stadija | |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Būvobjekta nosaukums un adrese: | | Lapa | Lapu sk. |
| Projekta d. vad. | S. POĻAKOVS | | 08.04.2010. | TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA | | TP | AVK-6 |
| Izstrādāja | S. POĻAKOVS | | 08.04.2010. | "Kalnagravas 1", Sarkaņu pag., Madonas rajonā | | Mērogs: 1:100 | |
| | | | | Lapas nosaukums: | | SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R | |
| | | | | APKURE. JUMTA STĀVA PLĀNS | | reģ. Nr. 50003545121 | |
| | | | | | | būv. Nr. Maskavas 322-515, Rīga, LV-1063 | |
| | | | | | | L/I. 67131805, a2o@btv.lv | |