



3. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	Platība, m2
3.01	Tehniskā telpa	12,20
3.02	Kāpņu telpa	3,14
3.03	Balkons skatītājiem	20,10
	Kopā 3. stāvā:	35,44

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI :

APZ.	NOSAUKUMS
—	Apkures sistēmas turpgaitas cauruļvadi
—	Apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi
—	Vent. siltumapgādes sistēmas turpgaitas cauruļvadi
—	Vent. siltumapgādes sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi
—	Basseina siltumapgādes sistēmas turpgaitas cauruļvadi
—	Basseina siltumapgādes sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi
C21-500-500	Radiatora marka-augstums-garums
1000W/0.15	Siltuma jauda / Kv vertība
A1-Cu-15	Apkures sistēmas nosaukums un cauruļvada diametrs
⌵	Lodveida ventīlis
⌵	Balansējošais vārsts

Piezīmes:

Visi cauruļvadi (Ø15-18) jāizolē ar SH/Armaflex 9mm.
Visi cauruļvadi (Ø22-28) jāizolē ar SH/Armaflex 13mm.
Visi cauruļvadi (Ø32-42) jāizolē ar SH/Armaflex 19mm.
Cauruļvadus montēt ar dabīgo kritumu i=0.002m uz 1 tekošo metru.
Augstuma atzīmes precizēt uz vietas montāžas gaitā.

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Pasūtītājs: Sarkaņu pagasta pašvaldība reģ. Nr. 90000054642		Pasūtījums: 10-01			
Paraksts un datums:									
Amats	Uzvārds		Paraksts	Dat.	Būvobjekta nosaukums un adrese:		Stadija	Lapa	Lapu sk.
Projekta d. vad.	S. POĻAKOVŠ			08.04.2010.	TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA "Kalnagravas 1", Sarkaņu pag., Madonas rajonā		TP	AVK-5	
Izstrādāja	S. POĻAKOVŠ			08.04.2010.			Mērogs:	1:100	
					Lapas nosaukums:		SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 50003545121 birojs: Maskavas 322-515, Rīga, LV-1063 t./f. 67131805, a2c@btv.lv		
:110-01, Kalnagravas_AVK.dwg						APKURE. 3. STĀVA PLĀNS			