

AKAS UN PUNKTI	CAURULES TEKNES ATZĪME, m	PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	ESOŠĀ ZEMES ATZĪME, m	
KE2-1	140.07	141.37	141.37	DN400, h=1.30m
K2-1	139.85 / 139.35	141.24	141.25	DN1000, h=1.89m
K2-2	139.06	141.06	141.06	DN560, h=2.00m
K2-3	138.61 / 138.43	140.24	140.43	DN560, h=1.81m
K2-4	137.78	139.07	139.25	DN1000, h=1.29m
K2-5	137.08	138.38	138.36	DN560, h=1.30m
K2-6	136.46	137.73	137.70	DN560, h=1.27m
K2-7	136.26	137.65	137.63	DN560, h=1.39m
K2-8	135.72	137.34	137.34	DN560, h=1.62m
KE2-2	135.44	137.11	137.11	DN1000*, h=1.67m
K2-4	137.84	139.07	139.25	DN1000, h=1.29m
K2-4a	137.96	139.63	139.63	DN560, h=1.67m

Posms	CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	PAMATNE	GARUMS, m / SLĪPUMS	ATTĀLUMS, m
KE2-1 – K2-1			8.2 / 0.027	8.2
K2-1 – K2-3	PP (8kN/m2), De400	Blietēta smilts 15cm	65.2 / 0.011	25.4; 39.8
K2-3 – K2-6	PP (8kN/m2), De400	Blietēta smilts 15cm	210.8	45.6; 49.4; 43.8
K2-6 – KE2-2	PP (8kN/m2), De400	Blietēta smilts 15cm	0.014	13.9; 38.4; 19.7
K2-4 – K2-4a	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm	11.4 / 0.010	11.4

APZĪMĒJUMI

- KØ200 — esošā pašteces sadzīves kanalizācija
- LKØ200 — esošā lietus kanalizācija
- SPKØ100 — esošā spiediena sadzīves kanalizācija
- UØ100 — esošais ūdensvads
- ST — esošā siltumtrase
- aspGØ57 — esošais augstspiediena gāzesvads
- vspGØ57 — esošais vidējā spiediena gāzesvads
- zspGØ57 — esošais zemspiediena gāzesvads
- esošais telefona kabelis
- esošā telefona kanalizācija
- augstsprieguma kabelis
- zemsprieguma kabelis
- 1.19* atzīme precizējama dabā

APZĪMĒJUMI

1. Doto lapu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. Esošo komunikāciju vertikālās atzīmes precizēt būvniecības laikā.

GRUNTS APZĪMĒJUMI

Smilšaino grunšu blīvuma rādītāji:
- 3 irdens (nesablīvēts)
- 2 vidēji blīvs
- 1 blīvs

Mālaino grunšu konsistence:
- 7 Plūstoša
- 6 Plūstoši plastiska
- 4 Mīksti plastiska
- 3 Stīksti plastiska
- 2 Puscieta
- 1 Cieta

- (A) Asfalts
- (B) Bruģis
- (1š) Uzbērums šķembains
- (1M) Uzbērums mālains
- (1n) Uzbērums nesablīvēts
- (1") Uzbērums
- (3) Kūdra
- (7''') Smalka smilts, irdena
- (7'') Smalka smilts, vidēji blīva tuvu irdenai
- (7') Smalka smilts, vidēji blīva
- (7) Smalka smilts, blīva
- (8") Vidēji rupja smilts, vidēji blīva
- (18) Morēnas mālsmilts

5,40 — Abs. augst. atzīme
4,70 — gruntsūdens līmenis
1,50 Slāņa pamatnes dziļums no zemes virsmas
+1,40 ūdenspiesātināta grunts

Pasūtītājs	Madonas novada pašvaldība		
Projekts	Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija		
Projekta daļa	LKT daļa	Stadija	TP
Rasējums	Lietus ūdens kanalizācijas garenprofils	Pasūt. Nr.	2.4.6./34-11
		Arhīva Nr.	PR/PC/12-66
Izpildītājs	Polyroad Birojs: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001 Tālr. 65067460 E-pasts: polyroad@polyroad.lv http://www.polyroad.lv	Marka	LKT-3
	Paraksts / Uzvārds / Datums	Mērogs	V 1:100 H 1:500
Būvpr. vad.	K.Zajančkauska 11.2012	Lapa/Lapas	1/2
Būvpr.LKT d.vad.	I.Seņutins 11.2012	Lapas caur. Nr.	11
Projektēja	I.Seņutins 11.2012		



AKAS UN PUNKTI	CAURULES TEKNES ATZĪME, m	PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	ESOŠĀ ZEMES ATZĪME, m	
G-1	139.80	140.94	140.79	DN400, h=1.79m
K2-2	139.68	141.04	141.06	DN560, h=2.05m
G-2	139.00	140.14	140.30	DN400, h=1.79m
K2-3	138.86	140.24	140.43	DN560, h=1.81m
G-3	138.02	139.02	139.15	DN400, h=1.65m
K2-4	137.84	139.07	139.25	DN1000, h=1.29m
G-4	137.27	138.27	138.25	DN400, h=1.65m
K2-5	137.14	138.38	138.36	DN560, h=1.30m
G-5	137.39	138.34	138.32	DN400, h=1.60m
KE2-3	130.77	132.87	132.87	DN1000*, h=2.10m
K2-9	130.43*	132.60	132.60	DN1500, h=2.17*m
KE2-3	131.55	132.87	132.87	DN1000, h=2.05m
G-6	131.63	132.64	132.64	DN560, h=1.61m
G-7	131.51	132.66	132.65	DN560, h=1.75m
K2-9	131.28	132.60	132.60	DN1500, h=2.17*m
KE2-4	131.37	132.46	132.46	DN1000, h=1.22m
G-8	131.45	132.22	132.14	DN560, h=1.37m
KE2-4	131.37	132.46	132.46	DN1000, h=1.22m
G-8*	131.45	132.22	132.14	DN560, h=1.37m
G-9	131.42	132.23	132.18	DN560, h=1.41m
K2-10	131.22	132.18	132.18	DN1500, h=1.18*m
G-9*	131.43	132.22	132.18	DN560, h=1.40m
K2-10	131.22	132.18	132.18	DN1500, h=1.18*m
G-10	133.12	134.23	134.23	DN560, h=1.71m
G-11	132.81	134.23	134.23	DN560, h=2.02m
K2-11	132.78	134.35	134.28	DN1000*, h=2.14m
KE2-5	132.15	133.80	133.80	DN1000*, h=3.57m
K2-12	132.55 / 132.60	134.28	134.00	DN560, h=1.73m
KE2-6	133.87	135.27	135.20	DN1500*, h=1.67*m
K2-14	133.95	135.28	135.25	DN560, h=1.33m
K2-13	134.19 / 134.24	135.36	135.35	DN560, h=1.17m
G-12	134.30 / 134.34	135.30	135.26	DN400, h=1.65m
Kad. Nr. 70010011078	134.40	135.32 / 134.92	135.38 / 135.00	h=0.52m
K2-14	134.00	135.28	135.25	DN560, h=1.33m
G-13	134.11	135.19	135.22	DN400, h=1.68m
KE2-7	134.20	135.35	135.35	DN1000, h=1.35*m
G-14	134.35	135.25	135.40	DN400, h=1.55m
K2-15	133.82	135.00	135.02	DN560, h=1.38*m
G-15	134.00	134.90	134.92	DN400, h=1.55m

Posms	CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	PAMATNE	GARUMS, m / SLĪPUMS	ATTĀLUMS, m
G-1 – K2-2	De200	15cm	3.9 / 0.03	3.9
G-2 – K2-3	De200	15cm	4.6 / 0.03	4.6
G-3 – K2-4	De200	15cm	5.9 / 0.03	5.9
G-4 – K2-5	PP (8kN/m2), De200	Blietēta smilts 15cm	5.1 / 0.025	5.1
K2-5 – G-5	PP (8kN/m2), De200	Blietēta smilts 15cm	9.5 / 0.025	9.5
KE2-3 – K2-9	PP (8kN/m2), De670	Blietēta smilts 15cm	18.6 / 0.018	18.6
KE2-3 – G-6	De315	15cm	2.5 / 0.03	2.5
G-7 – K2-9	De315	15cm	7.5 / 0.03	7.5
KE2-4 – G-8	De315	15cm	2.7 / 0.03	2.7
KE2-4 – G-8*	De315	15cm	3.8 / 0.021	3.8
G-9 – K2-10	De315	15cm	6.8 / 0.03	6.8
G-9* – K2-10	De315	15cm	9.7 / 0.022	9.7
G-10 – K2-11	PP (8kN/m2), De315	Blietēta smilts 15cm	11.4 / 0.03	10.2; 1.2
KE2-5 – K2-12	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm	26.6 / 0.015	26.6
KE2-6 – K2-13	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm	63.3 / 0.005	14.7; 48.6
K2-13 – G-12	De200		3.6 / 0.02	3.6
G-12 – Kad. Nr.	De160		3.0 / 0.02	3.0
K2-14 – G-13	De200	15cm	3.6 / 0.03	3.6
KE2-7 – G-14	De200	15cm	5.0 / 0.03	5.0
K2-15 – G-15	De200	15cm	6.0 / 0.03	6.0

APZĪMĒJUMI
KØ200 — esošā pašteces sadzīves kanalizācija; LKØ200 — esošā lietus kanalizācija; SPKØ100 — esošā spiediena sadzīves kanalizācija; UØ100 — esošais ūdensvads; ST — esošā siltumtrase; aspGØ57 — esošais augstspiediena gāzesvads; vspGØ57 — esošais vidējā spiediena gāzesvads; zspGØ57 — esošais zemspiediena gāzesvads; esošais telefona kabelis; esošā telefona kanalizācija; augstsprieguma kabelis; zemsprieguma kabelis; 1.19* atzīme precizējama dabā
APZĪMĒJUMI
1. Doto lapu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. Esošo komunikāciju vertikālās atzīmes precizēt būvniecības laikā.
GRUNTS APZĪMĒJUMI
Smilšaino grunšu blīvuma rādītāji: 3 irdens (nesablīvēts); 2 vidēji blīvs; 1 blīvs
Mālaino grunšu konsistence: 7 Plūstoša; 6 Plūstoši plastiska; 4 Mīksti plastiska; 3 Stīksti plastiska; 2 Puscieta; 1 Cieta
Asfalts; Bruģis; Uzbērums šķembains; Uzbērums mālains; Uzbērums nesablīvēts; Uzbērums; Kūdra; Smalka smilts, irdena; Smalka smilts, vidēji blīva tuvu irdenai; Smalka smilts, vidēji blīva; Smalka smilts, blīva; Vidēji rupja smilts, vidēji blīva; Morēnas mālsmilts
5,40 — Abs. augst. atzīme; 4,70 — gruntsūdens līmenis; 1,50 Slāņa pamatnes dziļums no zemes virsmas; +1,40 ūdenspiesātināta grunts
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Projekts: Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija
Projekta daļa: LKT daļa; Stadija: TP
Rasējums: Lietus ūdens kanalizācijas garenprofils; Pasūt. Nr. 2.4.6./34-11; Arhīva Nr. PR/PC/12-66
Izpildītājs: Polyroad Birojs: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001 Tālr. 65067460 E-pasts: polyroad@polyroad.lv http://www.polyroad.lv; Marka LKT-3
Būvpr. vad. K.Zajančkauska 11.2012; Būvpr.LKT d.vad. I.Seņutins 11.2012; Projektēja I.Seņutins 11.2012; Mērogs V 1:100 H 1:500
Lapa/Lapas 2/2
Lapas caur. Nr. 12