

UAS GALVENO MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Poz. Nr.	Tips marka	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	EA-318-2 LED	Analogais dūmu detektors ar LED izeju	gb	13	EVERYDAY
2	VUOS	Kārba ar LED indikātoru	gb	13	
3	2x0.8+0.8	Ugunsdrošs kabelis E30, ekranēts	m	105	
4	D16	PVC aizsargcaurule	m	100	
5	FP-3RD	Konvencionālā trauksmes poga	gb	1	
6		Montāžas palīgmateriāli	kpl	1	

Piezīmes

1. Pieļaujama materiālu un iekārtu nomaiņa ar analogiem.
2. Visiem materiāliem un iekārtām jābūt atbilstošiem EN-54 standartu prasībām
3. Analogais dūmu detektors- 1 gb. atrodas pagaidu ventkamerā jumta stāvā (precizēt uz vietas).

Sastādīja:

J.Zvilna

10.04.2013.g.