


NR.	NOSAUKUMS	MĒRVIENTĪBA	SKATĪTS	PIEZĪMĒS
S3, S4				
18	Daudzslāņu caurules 32x3 ar siltumizolāciju ar biezumu 100mm	m	16	bēniņos
19	Daudzslāņu caurules 25x2,5 ar siltumizolāciju ar biezumu 100mm	m	31	bēniņos
20	Daudzslāņu caurules 20x2,25 ar siltumizolāciju ar biezumu 100mm	m	60	bēniņos
21	Sistēmas tukošanas krāns DN15	gab.	1	
22	Lodveida krāns DN15 iekārtu pievadam	gab.	50	
23	Pretvārstis DN32	gab.	16	
24	Pretvārstis DN25	gab.	1	
25	Pretvārstis DN15	gab.	1	
26	Atgaisotājs	gab.	16	

C				
B				
A				
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS	
▷ DARBA RASEJUMS BŪVNIECĪBAI				
▷ IEPRIEKŠĒJIS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAĻ				
AUTOCAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APĻĒCINĀTĀS AR BŪVPROJEKTA VADITĀJA PARAKSTU.				
PROJEKTĒTĀJS:				
				
ENGINEERING UNION				
PROJEKTĒŠANAS BIROJS				
Atgaitas iela 2 Rīga , LV - 1002 Tālrunis: 26392560				
PASŪTĪTĀJS:				
SIA "UNIPROJEKTS"			Darza iela 24 Itešjile, Ogres novads , LV - 5052 Tālrunis: 28327682	
BŪVOBJEKTS:			PASŪT. NR.	
Sociālā dzīvojamā ēka Ceriņu ielā 1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagastā, Madonas novads.				
RASEJUMA NOSAUKUMS			DAĻA ŪK	
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA			STADIJA TP	
AMATIS	Vārds, uzv.	PARAKSTS	DATUMS	FAILA NOS.
Būvpr.d.vadītājs	J.TAPIĻINA		26.05.10	
INŽENIERIS	K.TAPIĻIŅS		26.05.10	RĀS. NR. ŪK-IS-2
				LAPAS NR.
				2