



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

24.04.2014.

Uz 17.04.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.6 iepirkuma procedūrā: „**Projektam "Madonas pilsētas tranzītu ielu II, III, IV kārtā" būvdarbi. Rotācijas loka izbūve**”, identifikācijas numurs MNP2014/12_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums:

Tehniskā projekta 135.lapā 6.rindkopā ir rakstīts:

Atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2012” izbūvējamos asfaltbetona maisījumos pielietot ar polimeriem modificētu bitumenu.

Tomēr „Ceļu specifikācijas 2012” no daļā 6.2.3.2. Saistviela ir teikts, ka saistviela lietojams LVS EN12591 atbilstoš ceļu bitumens vai LVS EN14023 atbilstoš modificēts bitumens.

Tas nozīmē, ka „Ceļu specifikācijas 2012” nenorāda konkrētu pielietojamā bitumena veidu, var izmantot gan ceļu bitumenu, gan modificētu bitumenu.

Jautājums:

Lūdzu nepārprotami formulēt prasību par ar polimeriem modificēta bitumena pielietošanu?

ATBILDE uz 1. jautājumu:

Saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2012”, kuras ir spēkā no 2012.gada 1.janvāra, ar polimēriem modificētu bitumenu var neizmantot asfaltā, bet šā tehniskā projekta risinājumā paredz pielietot asfalta maisījumu PMB (ar polimēriem modificēts bitumens), lai paaugstinātu asfalta kvalitāti, kas arī pielietots iepriekšējam būvniecības kārtām.

Komisijas priekšsēdētājs

A. Vilšķersts