



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

05.06.2014.
Uz 05.06.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.5 iepirkuma procedūrā: „**Būvdarbu veikšana “Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība”**”, identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums:

Vai Finanšu piedāvājumā pretendents drīkst pats grozīt ar sarakstes vēstuli Nr.3 (no 27.05.2014.) precīzēto darba nosaukumu lokālās tāmes Nr.8 pozīcijā Nr.2.20, mainot “dzelzsbetona akā” pret “plastmasas akā”?

Ja nedrīkst grozīt – vai līguma izpildē neradīsies problēmas ar darbu pieņemšanu, ja tāmē ir norādīta dzelzsbetona aka, bet iebūvēta tiks plastmasas aka?

ATBILDE uz 1. jautājumu:

Nē, konkrētajā gadījumā sagatavojoj piedāvājumu nedrīkst veikt grozījumus Līguma projekta 4 pielikumā “Darbu daudzumu saraksti”.

Iespējams, ieinteresētais piegādātājs nav pilnībā sapratis iepirkuma sarakstē Nr.3 (no 27.05.2014.) sniegtog atbildi. Tādēļ skaidrojam, ka lokālās tāmes Nr.8 “Kanalizācijas tīkla izbūve” pozīcijā Nr.2.20 paredzēts izbūvēt pārkrituma mezglu “Pārkrituma ($h=1,0-1,5\text{ m}$) mezgls dzelzsbetona akā $\tilde{U}600/515$ ar ievadcaurules diametru 160 mm, t.sk caurulvadi, veidgabali un to stiprinājumi piegāde un montāža. Komplekti 2 gab”. Šajā pozīcijā nav jāpiegādā un jāmontē aka, bet gan jaizbūvē pārkrituma ($h=1,0-1,5\text{ m}$) mezgls.

Pašas akas ir norādītas lokālās tāmes Nr.8 “Kanalizācijas tīkla izbūve” pozīcijā Nr.2.15. “Sadīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skata ar teleskopisko cauruli $\tilde{U}600/515(1,0 - 1,5\text{ m}\text{ dziļumā})$ un 12,5 t vāku zaļajā zonā piegāde un montāža.” Respektīvi, atbilstoši darbu apjomiem iebūvētas tiks plastmasas akas.

Visa iepirkumu procedūras sarakste ir būvdarbu līguma pielikumi. Būvdarbu veicējam un arī citām ar būvdarbu izpildi saistītajām personām veicot būvdarbus būs jāņem vērā iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste un tajā sniegtie skaidrojumi.

Precīzējumu, kurā vietā atradīsies lokālās tāmes Nr.8 pozīcijā Nr.2.20 minētais pārkrituma mezgls, būvdarbu veicējs varēs veikt, iesniedzot darbu izpildes aktu “Forma 2”.

Komisijas priekšsēdētājs

Arcimoviča 64860571

Ā. Vilšķersts