



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

13.10.2014.
Uz 10.10.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.10 iepirkuma procedūrā: „**Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu**”, identifikācijas numurs MNP2014/39.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums:

Darbu daudzumu pozīcijā Nr.9.1.-1 “Gaisa sagatavošanas agregāta ar ražību 3700 l/sek, ūdens kaloriferu, filtriem, automātikas bloku un vadības bloku montāža” nav minēta vidējā temperatūra ārā, pie kuras iekārtai jāstrādā; nav minēts iekārtai spiediens Pa; nav minēts - kāds iekārtas tips tas ir: rotācijas, plākšņu vai šķērsplūsmas; nav minēta ūdens kalorifera ūdens ieplūdes temperatūra.

Lai sastādītu tāmi ir nepieciešama šī informācija!

ATBILDE uz 1. jautājumu:

Pasūtītājs sniedz skaidrojumu par Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.9 “Ventilācijas sistēmas izbūve” pozīcijā Nr.9.1.-1 “Gaisa sagatavošanas aggregāta ar ražību 3700 l/sek, ūdens kaloriferu, filtriem, automātikas bloku un vadības bloku montāža” paredzēto iekārtu:

- 1) Apkures perioda ilgums ir 206 dienas, perioda vidējā āra temperatūra $-1,9^{\circ}\text{C}$, ziemas aprēķina temperatūra $-23,5^{\circ}\text{C}$.
- 2) Brīvais spiediens 400 Pa.
- 3) Rotora tipa iekārta.
- 4) Ūdens kalorifera ūdens ieplūdes temperatūra $75/55^{\circ}\text{C}$.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts