MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

27.10.2014.
Uz 27.10.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.27 iepirkuma procedūrā: **„Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu"**, identifikācijas numurs MNP2014/39.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums:

Tāmes pozīcija

1.8.-14		Nerusējošā tērauda aizsargplāksnes h-300mm durvju vērtnes apakšai no abām pusēm	vērtne	103,00

ir iekļauta iepriekšējās tāmēs pozīcijās no 1.8-5 līdz 1.8.10. Lūdzu precizējiet tāmi vai paskaidrojiet, kur būs nepieciešamas papildus plāksnes.

ATBILDE uz 1. jautājumu:

Tiek precizēti Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.1 "Pansionāta ēkas rekonstrukcija" pozīciju no Nr.1.8.-5 līdz Nr.1.8.-10 Darba nosaukumi un tiek dzēsta pozīcija Nr.1.8.-14, izsakot tās sekojoši:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.8.-5		Gludas laminētas koka durvis, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē no abām pusēm	m2	6,93
1.8.-6		Gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē no abām pusēm	m2	5,28
1.8.-7		Gludas laminētas koka durvis ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē no abām pusēm	m2	94,92
1.8.-8		Gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu un ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē no abām pusēm	m2	8,97
1.8.-9		Ugunsdrošas EI-30, gludas laminētas koka durvis ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē no abām pusēm	m2	35,49

1.8.-10		Ugunsdrošas EI-30, gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu un ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē no abām pusēm	m2	34,32
~~1.8.-14~~		~~Nerusējošā tērauda aizsargplāksnes h-300mm durvju vērtnes apakšai no abām pusēm~~	~~vērtne~~	~~103,00~~

2. Jautājums:

Tāmes pozīcijas

1.6.-8		Piekārto moduļgriestu KNAUF "Belgravia Globe" montāža metāla profilos vai analogs materiāls	m2	157,40
1.6.-9		Piekārto moduļgriestu KNAUF Danoline "Tiles" montāža metāla profilos vai analogs materiāls	m2	109,50

Tā kā ir pieļaujama analogu izstrādājumu pielietošana, lūdzam precizēt galvenās tehniskās īpašības, kuras ir būtiskas pasūtītājam, analoga materiāla izvēlei.

ATBILDE uz 2. jautājumu:

Projektētājs skaidro galvenās tehniskās īpašības, kuras ir būtiskas pasūtītājam, analoga materiāla izvēlei, precizējot Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.1 "Pansionāta ēkas rekonstrukcija" pozīciju Nr.1.6.-8 un Nr.1.6.-9 Darba nosaukumus, izsakot tos sekojoši:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.6.-8		Piekārto moduļgriestu KNAUF "Danoline Belgravia Globe" montāža vai analogs materiāls ar tehniskiem rādītājiem: akustiskas (NRC 0,65) ģipša plāksnes (8,2kg/m2) griesti ar iedziļinātu profilu, kas veido ēnas šuves, regulārs apļvaida perforējums. Malu veids - kante E, virsma krāsota (gaismas atstarošana 72,8%), profils - S24, ugunsdrošība - A2-s1, d0, b-12,5mm	m2	157,40
1.6.-9		Piekārto moduļgriestu KNAUF "Danoline Tiles White" montāža vai analogs materiāls ar tehniskiem rādītājiem: ģipša plāksnes (NRC 0,05) (6,1 kg/m2) griesti b-6,5mm ar laminētu baltu virsmu, neperforēta virsma. Malu veids - kante A, virsma laminēta (gaismas atstarošana 86,3%), profils - S15, ugunsdrošība - B-s1, d0)	m2	109,50

Komisijas priekšsēdētājs Ā.Vilšķērsts

Arcimoviča 64860571