



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

31.10.2014.

Uz 29.10.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.34 iepirkuma procedūrā: „**Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu**”, identifikācijas numurs MNP2014/39.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

## 1. Jautājums:

Lai sagatavotu precīzu cenu piedāvājumu informatīvā stenda uzstādīšanai, jāzin kāds teksts būs uz šī stenda un vai būs arī kādi plāni? Vai šo stendu uzstādām pie sienas vai uz grīdas? Kāda informācija būs uz plāksnītēm ko izvietos pa ēku, Braila rakstā vai pikrogrammas?

Lūdzam sniegt informatīvā stenda un norāžu plānus piedāvājuma sagatavošanai.

## ATBILDE uz 1. jautājumu:

Skaidrojam, ka par Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.1 “Pansionāta ēkas rekonstrukcija” pozīcijai Nr.1.11.-8 “Informatīvas taktilās zīmes uzstādīšana (informatīvais stends un 10 zīmes)” 1 kmpl. skaidrojums ir sniegts iepirkuma procedūras Sarakstes vēstulē Nr.26 no 27.10.2014. (atbilde uz 1.jautājumu). tomēr, ņemot vērā papildus uzdoto jautājumu pasūtītājs groza gan minēto tāmes pozīciju, gan arī minētajā sarakstes vēstulē doto atbildi.

### Jāuzstāda 10 informatīvās zīmes, ievērojot šādas prasības:

- 1) zīmes stiprina pie sienām no 1,3 līdz 1,6 m augstumā no grīdas līmeņa;
- 2) zīmēs burtu izmēri ir ne mazāki par 5 cm, ciparu izmēri ne mazāki par 7 cm;
- 3) Burtiem, cipariem un pikrogrammām ir jākontrastē ar plāksnes pamatni;
- 4) pikrogrammās reljefa izvirzījums ne mazāks par 1 mm.
- 5) Informatīvās zīmes tiek izvietotas:

6 gab kāpņu telpās ar informāciju “1., 2., 3.stāvs” (attiecīgais stāvs) – informācija jānorāda redzīgo un Braila rakstā ar “pusmēnestiņa” apzīmējumu, kas atrodas informatīvās zīmes sānos;

3.gab. pie lifta (katrā stāvā) ar informāciju “Lifts; 1., 2., 3.stāvs” (attiecīgais stāvs) – informācija jānorāda redzīgo un Braila rakstā ar “pusmēnestiņa” apzīmējumu, kas atrodas informatīvās zīmes sānos;

1.gab.pie 1.stāva invalīdu tualetes ar informāciju “vīriešu, sieviešu un invalīdu tualete” – informācija var būt norādīta tikai ar pikrogrammām.

Izgatavojot un uzstādot informatīvās zīmes, jāņem vērā *Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem*.

Informatīvais stends nav jāuzstāda, tādēļ, pasūtītājs groza Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.1 “Pansionāta ēkas rekonstrukcija” pozīcijas Nr.1.11.-8 Darba nosaukumu, izsakot to sekojoši:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.11.-8		Informatīvas taktilās zīmes uzstādīšana (10 zīmes)	kmpl	1,00

**2. Jautājums:**

Kurā pozīcijā jāparedz izmaksas materiālu pacēlājam, kas būvdarbu organizācijas plānā apzīmēts ar Nr.9?

**ATBILDE uz 2. jautājumu:**

Mazais pacēlājs, nepieciešamības gadījumā, izmantojams materiālu padošanai uz otro un trešo stāvu. Materiālus uz otro un trešo stāvu var piegādāt arī pašu spēkiem. Pacēlāja izmaksas, nepieciešamības gadījumā, ietvert mehānismu izdevumos.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts

Arcimoviča 64860571