

SIA „ E. Lāča Laura Madonā „
Rīgas iela 26a,
Madona, LV 4801
reģ. Nr. 45403014253
būvkomersanta reģ. apl. Nr. 8093-RA

PASŪTĪTĀJS
Madonas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1
Madona,
Madonas novads

"Lifta izbūve bērnudārza ēkai"

Avotu iela 3
Ļaudona, Ļaudonas pag.
Madonas novads
LV-4862

BŪVPROJEKTS

II sējums

Inženierisinājumu daļa

AVK

Projekta AVK sadaļas vadītājs..... V.Kļaviņš

MADONA
2016

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

AVK rasējumu saraksts

Lapas Nr.	Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
AVK-1	Vispārīgie rādītāji		
AVK-2	Apkure. 1. stāva plāns	1 : 100	
AVK-3	Apkure. 2. stāva plāns	1 : 100	
IS-1	Apkures sistēma. Materiālu specifikācija		

Galvenie rādītāji

1. Siltuma padeve no esošās ēkas siltumtīkliem.
2. Siltumtrases temperatūras režīms pie T1/T2 65/55 °C.
3. Līfta šahtā elektriskais radiators ADAX ECONOMY, Q=600 W.
4. Virs ārdurvīm elektriskais gaisa aizskars HEAT1-E-100-1PH, Q=2-6 kW.

Vispārīgie norādījumi

1. Apkures sistēmas cauruļvadi no karbona VSH vai analoga caurulēm.
2. Apkures sistēmas cauruļvadi telpās montējami pie sienām.
3. Visas iekārtas montēt saskaņā ar izgatavotāju montāžas instrukcijām.
4. Iekārtu izvietošanu, cauruļvadu iebūves augstumus precizēt būvdarbu gaitā.
5. Par nosacīto ±0.00 atzīmi pieņemta 1. stāva grīda.
6. Montāžas darbi tiek veikti saskaņā ar LBN un citu normatīvo aktu prasībām.
7. Pēc montāžas darbu pabeigšanas būvfirma izstrādā izpildshēmas.

Izmantoto dokumentu saraksts

LBN 006-15 "Būtiskās prasības būvēm"
LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"
LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
LBN 208-15 "Publiskās ēkas un būves"
LVS CR 1752 "Ēku ventilācija"

Šī būvprojekta AVK sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un arī citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.


Būvprojekta daļas vadītājs **Vilnis Kļaviņš**

Sertifikāts Nr. **3 - 00097**

2016. gada

" E.Lāča Laura Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				2016.gads	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr.: 90000054572 Adrese: Saieta laukums 2, Madona, Madonas novads, LV-4801	A4 b/m	
				Projekta nosaukums: Līfta izbūve bērnu dārza ēkai	STAD.	LAPA	LAPAS
Pr.d. vadīt.	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862	BP	AVK-1	1 - 4
Izstrādāja	E. Lācis			Vispārīgie rādītāji	Pasūt. Nr. 47-2016		

1. stāva plāns
M 1:100




2. stāva telpu eksplikācija piebūvei:

Nr.p. k.	Telpas nosaukums	Telpas platība, m ²
1	Priekštelpa	6,95
Kopējā 2. stāva platība piebūvei:		6,95

" E.Lāča Laura Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				2016.gads	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr.: 90000054572 Adrese: Saieta laukums 2, Madona, Madonas novads, LV-4801	A4 1:100
Projekta nosaukums: Līfta izbūve bērnu darža ēkai				STAD.	LAPA	LAPAS
Pr.d. vadīt.	V.Uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862	BP	AVK-2 2 - 4
Izstrādāja	E. Lācis			1. stāva plāns. Apkure	Pasūt. Nr. 47-2016	

2. stāva plāns
M 1:100



2. stāva telpu eksplikācija piebūvei:

Nr.p. k.	Telpas nosaukums	Telpas platība, m ²
1	Priekštelpa	6,95
Kopējā 2. stāva platība piebūvei:		6,95

" E.Lāča Laura Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				2016.gads	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr.: 90000054572 Adrese: Saieta laukums 2, Madona, Madonas novads, LV-4801	A4 1:100
Projekta nosaukums: Lifta izbūve bērnodārza ēkai				STAD.	LAPA	LAPAS
Pr.d. vadīt.	V.Uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862	BP	AVK-3 3 - 4
Izstrādāja	E. Lācis			Pasūt. Nr. 47-2016		
				2. stāva plāns. Apkure		

Materiālu specifikācija

Apkure

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.
Apkures sistēma			
1	Apkures radiators, 22 K tips, sānu pieslēgums, h=30 cm, l=1000 cm, Q=719 W, 65-55 ⁰ C	gb	1
2	Siltā gaisa elektriskais aizskars, Q=2-6 kW	gb	1
3	Elektriskais radiators, Q=600 W	gb	2
4	Karbons VSH caurule D28x1,5	m	6
5	Karbons VSH cauruļu D28 stiprinājumi	kpl	1
6	Karbons VSH līkums 90* 28mm I-A	gb	5
7	Karbons VSH pāreja 28x1" I	gb	2
8	Montāžas materiāli	kpl	1

" E.Lāča Laura Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				2016.gads	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr.: 90000054572 Adrese: Saieta laukums 2, Madona, Madonas novads, LV-4801			A4 b/m
				Projekta nosaukums: Lifta izbūve bērnu dārza ēkai		STAD.	LAPA	LAPAS
Pr.d. vadīt.	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862		BP	IS-1	4 - 4
Izstrādāja	E. Lācis			2. stāva plāns. Apkure		Pasūt. Nr. 47-2016		