



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reg. Nr. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

07.02.2018.  
Uz 06.02.2018.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkumā „**Apkures sistēmas ierīkošana sociālās aprūpes centra ēkai Ošupes pagastā, Madonas novadā**”, identifikācijas numurs MNP2018/7.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu sniedz atbildes:

## 1. Jautājums

Vai apkures sistēmas būvniecībā nav paredzēts izmantot siltumizolācijas materiālus?  
**ATBILDE uz 1.jautājumu**

Apkures sistēmu paredzēts izbūvēt atklāti, caurules bez siltumizolācijas. Sienu un griestu šķērsošanas vietās paredzēt čaulas, termiskās lineārās kustības nodrošināšanai.

## 2. Jautājums

Kāda ir paredzētā Kvs vērtība 4-ceļu vārstā katla apsaistē?  
**ATBILDE uz 2.jautājumu**

Paredzēts rotācijas 4-ceļu vārststs Dn32 ar Kvs=15

## 3. Jautājums

Vai ir jāparedz elektriskais tens? Kāda ir paredzētā elektriskā jauda kombinētajam boilerim?

**ATBILDE uz 3.jautājumu**

Ir paredzēts 125 litru horizontālais kombinētais boilers ar elektrisko TENu 2000W komplektā ar kombinēto boilera uzpildes pretvārstu-drošības vārstu.

## 4. Jautājums

Vai karstā ūdens boilerim nav nepieciešams izplešanās trauks?  
**ATBILDE uz 4.jautājumu**

Karstajam ūdenim izplešanās trauks nav paredzēts, nav paredzēta karstā ūdens recirkulācijas cilpa. Karstais ūdens paredzēts blakus esošās virtuves vajadzībām.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts