


Nr. p.k.	Tips va marka	Materiāla vai izstrādājuma nosaukums (raksturlielumi utt.)	Mēr- vien.	Skaits	Piezīmes
		Elektrosadalne			
1		Korpuss 800x1250 IP 44 ar stiprinājumiem	gab.	1	
2		Sadalne 12 mod. Z/A	gab.	2	
3		Blokslēdzis DSB 400	gab.	1	
4		Blokslēdzis DSB 250	gab.	1	
5		Slēdzis 3p 32A	gab.	1	
6		Kūstošie drošinātāji 400A	gab.	3	
7		Kūstošie drošinātāji 250A	gab.	3	
8		Automātslēdzis 230V 1/C/10	gab.	10	
9		Automātslēdzis 230V 1/B/16	gab.	1	
10		Automātslēdzis 230V 1/C/16	gab.	2	
11		Automātslēdzis 400V 3/C/16	gab.	5	
12		Automātslēdzis 400V 3/C/20	gab.	1	
13		"N" un "PE" kopne	gab.	2	
14		Kabeļa gala apdare GBOS 5 57/17 5x10-50mm	gab.	2	
15		Kabeļa gala apdare EPKT 0047 70-150	gab.	2	
16		Palīgmateriāli	k-ts	1	
		Gaismekļi un to vadība			
17		Gaismeklis 2x36W G13 EVG pelēks IP65 TCW060 EB P	gab.	33	
18		vai ekvivalents			
19		LED āra apgaismojums ar kustības sensoru 30W	gab.	5	
20		vai ekvivalents			
21		Iebūvējams gaismeklis ECOLUX 4X18W	gab.	2	
22		Gaismeklis V/A IP 54	gab.	2	
23		Slēdzis Z/A 1p + mont.kārba	gab.	4	
24		Slēdzis V/A 1p IP 44	gab.	4	
		Avārijas barošanas bloks 72W	gab.	3	
25		Montāžas materiāli	komp.	1	
		Spēka rozetes			
26		Kontaktrozete 240V Z/A, 2P+PE, IP44, 16A + mont. kārba	gab.	12	
27		Kontaktrozete 380/240V V/A, 2P+PE, IP44, 16A	gab.	4	
		Kabeļi un vadi			
28		Kabelis AXMK 4x150	m	100	
29		Kabelis NYM-J-1-3x1,5	m	500	
30		Kabelis NYM-J-1-3x2,5	m	200	
31		Kabelis NYM-J-1-5x1,5	m	50	
32		Kabelis NYM-J-1-5x2,5	m	200	
33		Kabelis NYM-J-1-5x4	m	100	
34		Kabelis NYM-J-1-5x35	m	30	
		Zemējuma kontūrs			
35		Zemējuma elektrods d=16mm, h=1,5 m	gab.	20	
36		Elektroda spicīte d=16 mm	gab.	5	
37		Savienojuma elements elektrods/apakšzelis	gab.	5	
38		Cinkotais apakšzelis Fe/Zn d=10mm	m	20	
39		Cinkotais plakandzelis Fe/Zn 40x4mm	m	25	
40		Lokanais zemējuma vads Cu 25mm	m	5	
41		Mērījuma savienojums	gab.	1	
42		Pretkorozijas lenta	gab.	1	
		Gaismas plaukti			
43		MEK 70 K PG	m	180	
44		Savienojums MEK J-70 PG	gab.	35	
45		T-veida savienojumi MEK TR-70	gab.	4	
46		Likums MEK KR-70	gab.	3	
47		X-veida savienojums MEK XR-70	gab.	3	
48		Stiprinājums MEK RK-70 PG	gab.	50	
49		Montāžas materiāli	t.	0,3	
50		Vadu savienotāji TORIX	gab.	100	
51		Skavīņas SC 8-12	gab.	500	
52		Nozarkārba HP 70	gab.	40	
53		PVC caurule cietā D20 +stiprinājumi	m	30	
		PVC caurule cietā D25 + stiprinājumi	m	30	
54		PVC caurule D75 + stiprinājumi	m	10	
55		Palīgmateriāli	k-ts	1	
		Novērošanas sistēma			
32.		Video vadības sadalne	gab.	1	
		Videonovērošanas kameras	gab.	6	
		Kbelis RG59+2x0,5	m	150	
		Palīgmateriāli	k-ts	1	

<div></div> <div>SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tāl: 29455017</div>				Projekta nosaukums Katlumājas pārbūve Ozolos, Liezeres pagastā, Madonas novadā		Stadija		BP	
Rasējuma		Marka				EL			
				Numurs		8			
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums vai apraksts		Mērogs		BM	
Būvpr.d.vad.	D. Lamberts		10.2017.	Materiālu specifikācija		Pasūtījuma Nr. 03/2017/04			
Izstrādāja	J. Supe		10.2017.			Arhīva Nr. CP-2017/07/04/5			