








Apzīmējumi:

-  Projektējamā siltumtrase
-  Esošā zemes griezumuma līnija
-  Projektējamā zemes griezumuma līnija
-  Esošais 0,4 kV zemsprieguma elektrokabelis
-  Projektējamās siltumtrases pagrieziens
-  Tranšejas šķērsgriezums sk. SAT-5
- 

222.00

Mx 1:500

My 1:50

221.00

220.00


219.00

218.00

217.00

Bezakas pieslēgums esošajai siltumtrasei

Bezakas pieslēgums esošajai siltumtrasei

Zemes segums	asfalts gr zaļs			
Projektējamās zemes atzīmes	221.03	221.05	221.08	220.57
Esošās zemes atzīmes	220.90	220.88	220.81	219.60
Attālumi starp profila punktiem (m)	1.4	5.7	17.2	4.8
Caurules augšas atzīme	220.01*	219.92	219.54	218.39
Caurules apakšas atzīme	219.73	219.64	219.26	218.11
Noguldījuma dziļums (m)	1.02	1.13	1.54	2.18
Kritums	0.0666			
Attālums (m)	30.5			
Griezumam Nr.	1-1 T1;T2-Ø168.3/280			
Trases plāns				

Piezīmes:

*esošās tekņu, cauruļvadu un kabeļu virsmas atzīmes un diametri, kuri precizējami dabā



SIA "C PROJEKTI"
Ziedu iela 4, Madona
Tālrunis: 29455017

Projekta nosaukums

Katlumājas pārbūve Ozolos, Liezeres pagastā,
Madonas novadā

Stadija

BP

Rasējuma

Marka

SAT

Numurs

3

Mērogs

Mx1:500, My1:50

Pasūtījuma Nr. 03/2017/04

Arhīva Nr. CP-2017/07/04/5

Rasējuma nosaukums vai apraksts

Siltumtrases garenprofils

	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.	L.Mihņeviča		20.07.2017.
Izstrādāja	L.Mihņeviča		20.07.2017.