

Nr.p.k.	Grupa	Apzīm.	Nr.	Apzīm.	Nr.	Tips	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaitis	Elektriskā jauda (kW)	Piezīmes/ražotājs
23	20 KT	1 ZIT	105			N18-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai e kvivalents / Rotācijas kustības kontrolei
24	20 HS	1					Hidrostacija					Hydroscaand vai ekvivalents
25	20 HS	1 M	101				Motors	1450 rpm	Gab.	1	22	Ce mer vai ekvivalents / Hidro stacijas komplektācija
26	20 HS	1 LTS	101			PT30	Ļimeņa un temperatūras slēdzis	0-+70°C	Gab.	1		Euroswitc h vai ekvivalents / Hidro stacijas komplektācija
27	20 HS	1 PT	101			PT5401	Spiediena devējs	0-250bar	Gab.	1		Ļfm vai ekvivalents / Hidro stacijas komplektācija
28	20 HS	1 P	101			30A(C)46X163H	Sūknis	60 l/min 180 bar	Gab.	1		Caproni vai ekvivalents / Hidro stacijas komplektācija
29	20 HS	1 V	101			RPE3-10	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidro stacijas komple ktācija
30	20 HS	1 V	102			RPE3-10	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidro stacijas komple ktācija
31	20 HS	1 V	103			RPE3-10	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidro stacijas komple ktācija
32	20 HS	1 V	104			RPE3-10	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidro stacijas komple ktācija
33	20 HS	1 V	105			RPE3-10	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidro stacijas komple ktācija
34	20 HS	1 V	106			RPE3-10	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidro stacijas komple ktācija
35	20 HS	2					Hidro stacija					KOMFORTS vai ekvivalents
36	20 HS	2 M	101				Motors	1450 rpm	Gab.	1	7,5	Ce mer vai ekvivalents / Hidro stacijas komplektācija
37	20 HS	2 LTS	101			PT30	Ļimeņa un temperatūras slēdzis	0-+70°C	Gab.	1		Euroswitc h vai ekvivalents / Hidro stacijas komplektācija
38	20 HS	2 PT	101			PT5401	Spiediena devējs	0-250bar	Gab.	1		Ļfm vai ekvivalents / Hidro stacijas komplektācija
39	20 HS	2 P	101			30A(C)46X163H	Sūknis	60 l/min 180 bar	Gab.	1		Caproni vai ekvivalents / Hidro stacijas komple ktācija
40	20 HS	2 V	101			RPE3-10	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidro stacijas komple ktācija
41	20 HS	2 V	102			RPE3-10	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidro stacijas komple ktācija
42	20 HS	2 V	103			RPE3-10	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidro stacijas komple ktācija
43	20 H	1 V	201				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
44	20 H	1 V	202				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
45	20 H	1 V	203				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
46	20 H	1 V	204				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
47	20 H	1 V	205				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
48	20 H	1 V	206				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
49	20 H	1 V	207				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
50	20 H	1 V	208				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
51	20 H	1 V	209				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
52	20 H	1 V	2010				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
53	20 H	2 V	201				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
54	20 H	2 V	202				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
55	20 H	2 V	203				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
56	20 H	2 V	204				2- ceļu lodveida vārsts, bloka	3/4" 300bar	Gab.	1		Hydroscaand vai ekvivalents
30. grupa Saspiestā gaisa sistēma												
1	30 SGS	1				K3	Kompresors ar resēveri	270l 360l/min 10bar			3	"Champion" vai ekvivalents
2	30 SGS	1 V	201				Lodveida ventīlis (vītņu)	1/2" ii PN16	Gab.	1		Giacomini vai ekvivalents
3	30 SGS	1 V	202				Lodveida ventīlis (vītņu)	1/2" ii PN16	Gab.	1		Giacomini vai ekvivalents
4	30 SGS	1 V	203				Lodveida ventīlis (vītņu)	1/2" ii PN16	Gab.	1		Giacomini vai ekvivalents
5	30 SGS	1 V	204				Lodveida ventīlis (vītņu)	1/2" ii PN16	Gab.	1		Giacomini vai ekvivalents

<div><div></div><div><div>Projekts</div><div>"C. PROJEKTS SIA ZIEDU 4, MADONA, LV-4801 Tālrunis: 29 455 017 Reģ. Nr. 45403022000</div></div></div>			
"STRĀSA KONSULTANTĒ" SIA BRASLAS 271-5, RĪGA, LV-1084 Tālrunis: 67 514 741, Fakss: 67 514 742 Info @STRASA.LV, Reģ. Nr. 40003226022		<b>P-17-004.4</b>	
PASŪTĀJS:	SIA "MADONAS SILTUMS"	STADIJA:	
BŪVOBJEKTS:	0.99 MW ŠKELDAS KATLUMĀJA OZOLI, LIEZĒRES PAGASTS, MADONAS NOVADS	LAPAS NR:	VAS-10
RASĒJUMS:	SPECIFIKĀCIJA	MĒROGS:	
		FORMĀTS:	
		ARH.NR.:P17004.3_VAS_10_B1	
		DATUMS:	27.09.2017.
DAĻAS VAD.	M. SHASHKOV	AIZVĒTO:	
IZSTRĀDĀJA	R.ĶIRPIŠ	LAPAS CAUREJOŠ.NR.	