


41	10 K	1	KAPAK950	Kustīgo ārdurkurtuve ar ūdenssildāmo katlu un multiklonu				
42	10 K	1 M	101 CMT/2-250/100	Primārā gaisa ventilātors	IP55 2800rpm	Gab.	1	2,2
43	10 K	1 V	001	Gaisa vārsts		Gab.	1	
44	10 K	1 M	301 SM24A-SR	Gaisa vārsta aktrsators	20Nm IP54	Gab.	1	0,006
45	10 K	1 V	601 DIRU 250	Gaisa lrlsa vārsts		Gab.	1	
46	10 K	1 PDIT	101 DPTE250D	Spiediena devējs diferencīalais ar displeju	250Pa 4-20mA	Kompl.	1	
47	10 K	1 FP	101 ESV112N04TFC	Frekvencu pārveidotājs	440V IP65	Gab.	1	
48	10 K	1 M	102 CMT/2-180/75	Sekundārā gaisa ventilātors	IP55 2800rpm	Gab.	1	1,1
49	10 K	1 V	002	Gaisa vārsts		Gab.	1	
50	10 K	1 M	302 SM24A-SR	Gaisa vārsta aktrsators	20Nm IP54	Gab.	1	0,006
51	10 K	1 V	003	Gaisa vārsts		Gab.	1	
52	10 K	1 M	303 SM24A-SR	Gaisa vārsta aktrsators	20Nm IP54	Gab.	1	0,006
53	10 K	1 FP	102 ESV/51N04TFC	Frekvencu pārveidotājs	440V IP65	Gab.	1	
54	10 K	1 M	103 CMT/2-180/75	Terciālais gaisa ventilātors	IP55 2800rpm	Gab.	1	1,1
55	10 K	1 V	004	Gaisa vārsts		Gab.	1	
56	10 K	1 M	304 SM24A-SR	Gaisa vārsta aktrsators	20Nm IP54	Gab.	1	0,006
57	10 K	1 V	005	Gaisa vārsts		Gab.	1	
58	10 K	1 M	305 SM24A-SR	Gaisa vārsta aktrsators	20Nm IP54	Gab.	1	0,006
59	10 K	1 FP	103 ESV/51N04TFC	Frekvencu pārveidotājs	440V IP65	Gab.	1	
60	10 K	1 ZIT	101 N18-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1	
61	10 K	1 ZIT	102 N18-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1	
62	10 K	1 ZIT	103 N18-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1	
63	10 K	1 ZIT	104 N18-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1	
64	10 K	1 ZIT	105 N18-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1	
65	10 K	1 TT	101 TA-15-D/H-300/1.4841-K-1-TR	Temperatūras devējs	0-+1200°C 4-20mA	Gab.	1	
66	10 K	1 TT	102 TA-15-D/H-300/1.4841-K-1-TR	Temperatūras devējs	0-+1200°C 4-20mA	Gab.	1	
67	10 K	1 TT	103 TA-15-D/H-300/1.4841-K-1-TR	Temperatūras devējs	0-+1200°C 4-20mA	Gab.	1	
68	10 K	1 TT	104 BACFI7S-TXLPRT	Temperatūras devējs	0-+400°C 4-20mA	Gab.	1	
69	10 K	1 TT	105 BACFI7S-TXLPRT	Temperatūras devējs	0-+400°C 4-20mA	Gab.	1	
70	10 K	1 TSH	101 L6188A2036	Temperatūras slēdzis	70-+140°C	Gab.	1	
71	10 K	1 PT	101 DPTE250D	Spiediena devējs diferencīalais ar displeju	250Pa 4-20mA	Gab.	1	
72	10 K	1 PSL	101 DCMV10	Spiediena slēdzis	IP54 G1/2 1-10bar	Gab.	1	
73	10 K	1 PSH	101 DCMV10	Spiediena slēdzis	IP54 G1/2 1-10bar	Gab.	1	
74	10 K	1 OIT	101 NGK OZA68S-WW1	Skābekļa zonde		Kompl.	1	
75	10 K	1 M	104 SK1382NBA-715	Rotējošais aizvars ar motorreduktors		Gab.	1	0,37
76	10 K	1 ST	101 N18-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1	
77	10 K	1 V	501	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
78	10 K	1 V	502	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
79	10 K	1 V	503	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
80	10 K	1 V	504	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
81	10 K	1 V	505	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
82	10 K	1 V	506	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
83	10 K	1 V	507	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
84	10 K	1 V	508	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
85	10 K	1 V	509	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
86	10 K	1 V	510	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
87	10 K	1 V	511	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
88	10 K	1 V	512	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
89	10 K	1 V	513	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	
90	10 K	1 V	514	Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1	

<div><div><div>ROJEKTI</div></div><div>“C. PROJEKTT” SIA ZIEDU 4, MADONA, LV-4801 TĀLR. 29 455 017 REG. NR. 45403022000</div></div>							
STRĀSĀ KONSULTANT” SIA BRĀSLIJS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO@STRĀSALV.REG. NR. 40003226022		P-17-004.3					
PASŪTĪTĀJS: SIA "MADONAS SILTUMS"		STADIJA:					
BŪVOBJEKTS: 0.99 MW ŠĶELDAS KATLUMĀJA KUSA, AROŅAS PAGASTS, MADONAS NOVADS		LĀPAS NR: VAS-8		LĀPU SKAITS:			
RASĒJUMS:		MĒROGS: BM		FORMATS:			
SPECIFIKĀCIJA		ARH.NR.:P17004.3_VAS_08_B1		DATUMS: 27.09.2017.			
DAĻAS VAD.		M. SHASHKOV		AIZVIETO:			
IZSTRĀDĀJA		R.KIRPIS		LĀPAS CAURĒJOŠ.NR.			