Nr.p.k.	Grupa	Apzīm.	Nr.	Apzīm.	Nr.	Tips	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaits	Elektriskā jauda (kW)	Piezīmes/ražotājs
91	10	K	1	V	515		Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1		TURBO vai ekvivalents / Dūmcauruļu automātiskās attīrīšanas sistēmas vārsts
92	10	K	1	V	516		Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1		TURBO vai ekvivalents / Dūmcauruļu automātiskās attīrīšanas sistēmas vārsts
93	10	K	1	V	517		Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1		TURBO vai ekvivalents / Dūmcauruļu automātiskās attīrīšanas sistēmas vārsts
94	10	K	1	V	518		Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1		TURBO vai ekvivalents / Dūmcauruļu automātiskās attīrīšanas sistēmas vārsts
95	10	K	1	V	519		Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1		TURBO vai ekvivalents / Dūmcauruļu automātiskās attīrīšanas sistēmas vārsts
96	10	K	1	V	520		Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1		TURBO vai ekvivalents / Dūmcauruļu automātiskās attīrīšanas sistēmas vārsts
97	10	K	1	V	521		Saspiesta gaisa sprausla		Gab.	1		TURBO vai ekvivalents / Dūmcauruļu automātiskās attīrīšanas sistēmas vārsts
98	10	K	1	PT	102	17.600G	Spiediena devējs	0-10bar 4-20mA	Gab.	1		BD Sensors vai ekvivalents
99	**10**	**K**	**1**	**R**	**101**		**Resīvers**	**180 L**	**Gab.**	**1**		**Turbo vai ekvivalents**
100	10	K	1	M	306	90	Trīsceļa vārsta piedziņa	IP54	Gab.	1		ESBE vai ekvivalents
101	10	K	1	QS	101	S6065A1003	Plūsmas kontroles slēdzis	IP65 120°C 11 bar	Gab.	1		Honeywell vai ekvivalents
102	10	K	1	LS	101	LBFS011110	Līmeņa slēdzis	IP67 0-+115°C 4-20mA 10bar	Gab.	1		Baumer vai ekvivalents
103	10	K	1	TT	106	TTM150C-206A-CFLI6-	Temperatūras devējs	PT100 150°C	Gab.	1		Hans TURCK vai ekvivalents
104	10	K	1	TT	107	TTM150C-206A-CFLI6-	Temperatūras devējs	PT100 150°C	Gab.	1		Hans TURCK vai ekvivalents
105	10	K	1	TT	108	TTM150C-206A-CFLI6-	Temperatūras devējs	PT100 150°C	Gab.	1		Hans TURCK vai ekvivalents
106	**10**	**D**	**1**			**KOMFORTS D75**	**Dūmenis**					**KOMFORTS vai ekvivalents**
107	**10**	**P**	**1**	**M**	**101**	**MZA VM900/4R**	**Dūmsūknis**	**200°C**			**15**	**MZ Aspiratori vai ekvivalent**
108	10	P	1	FP	101	ESV153N04TFD	Frekvenču pārveidotājs	440V IP65	Gab.	1		Lenze vai ekvivalents
109	10	P	1	V	201		Lodveida ventīlis (vītņu)	1/2" ii PN16	Gab.	1		Giacomini vai ekvivalents
20. grupa Kurināmā padeves sistēma												
1	**20**	**B**	**1**			**B52**	**Kustīgā grīda**					**KOMFORTS vai ekvivalents**
2	20	B	1	ZT	101	S12-2NAEL-2M	Fotoelektriskais devējs (raidītājs)	IP67 d12 sn=20	Kompl.	1		Banner vai ekvivalents / Autotransportam iebraucot kustīgās grīdas atslēgšanai
3	20	B	1	ZT	102	S12-2RPRL-2M	Fotoelektriskais devējs (uztvērējs)	IP67 d12 sn=20	Kompl.	1		Banner vai ekvivalents / Autotransportam iebraucot kustīgās grīdas atslēgšanai
4	20	B	1	LIT	101	QT50ULBQ6	Ultraskaņas devējs	IP67 20..800cm 4-20mA	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Kurināmā līmeņa kontrolei kustīgās grīdas boksā
5	20	B	1	LIT	102	QT50ULBQ6	Ultraskaņas devējs	IP67 20..800cm 4-20mA	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Kurināmā līmeņa kontrolei kustīgās grīdas boksā
6	20	B	1	ZIT	101	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis
7	20	B	1	ZIT	102	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis
8	20	B	1	ZIT	103	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis
9	20	B	1	ZIT	104	NI8-M12-AP6X-H1141	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis
10	20	B	1	ZIT	105	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis
11	20	B	1	ZIT	106	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis
10	20	B	1	ZIT	107	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis
11	20	B	1	ZIT	108	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Kustīgās grīdas bīdītāja gala slēdzis
12	**20**	**KT**	**1**			**KOMFORTS KT**	**Kurināmā transportieris**					**KOMFORTS vai ekvivalents**
13	20	KT	1	M	101	SK6382ABG-132S/4	**Motorreduktors**	IP55	Gab.	1	3	NORD vai ekvivalents
14	20	KT	1	ST	101	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei
15	20	KT	1	ZIT	101	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei
16	20	KT	1	ZIT	102	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei
17	20	KT	1	ZIT	103	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei
18	20	KT	1	ZIT	104	NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei
19	**20**	**HS**	**1**				**Hidrostacija**					**Hydroscand vai ekvivalents**

"C PROJEKTI" SIA
ZIEDU 4, MADONA, LV-4801
TĀLR. 29 455 017
REĢ. NR. 45403022000

"STRASA KONSULTANTI" SIA
BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084
TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742
INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022

P-17-004.3

PASŪTĪTĀJS:	SIA "MADONAS SILTUMS"
BŪVOBJEKTS:	0.99 MW ŠĶELDAS KATLUMĀJA KUSA, ARONAS PAGASTS, MADONAS NOVADS
RASĒJUMS:	SPECIFIKĀCIJA
STADIJA:	
LAPAS NR:	VAS-9
LAPU SKAITS:	
MĒROGS:	BM
FORMĀTS:	
ARH.NR.:	P17004.3_VAS_09_B1
DATUMS:	27.09.2017.
DAĻAS VAD.	M. SHASHKOV
IZSTRĀDĀJA	R.ĶIRPIS
AIZVIETO:	
LAPAS CAUREJOŠ.NR.	