



- PIEZĪMES:
1. Maģistrālos gaisa vadus montēt vienu virs otra.
 2. Starpstāvu pārsegumos uzstādīt ugunsdrošus vārstus.
 3. Pievada gaisa vadus montēt pēc apstākļiem uz vietas.
 4. Gaisa vadus ārpusē izolēt ar siltumizolāciju ALC LAM b=100 mm un pārklāt ar cinkotā skārdū apšuvumu.
 5. Ventagregātu siltumapgādei paredzēt 35% glikola maisījums.
 6. Vadības automātikā paredzēt gaisa kvalitātes kontroli pēc CO2 sensora un telpas temperatūras. Vasarā paredzēt pasīvas dzesēšanas iespējas.
 7. Starp telpām uzstādīt pārpildes restes pēc vajadzības.
 8. Ventilācijas mašīnu uzstādīt uz nesošā rāmja.
 9. Vadības automātiku uzstādīt iekštelpās.
 10. Tīrīšanas līķas uzstādīt pie ugunsdrošības vārstiem.

Pasūtījuma Nr. 17/2012				Pasūtītājs:			
Paraksts un datums:				MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Objekts:		Faiļs:	
				Bērnu un jauniešu aprūpes centrs "OZOLI"		Stadija	
				Jaunatnes iela 3, Ozoli, Liezēres pag, Madonas nov.		Mērogs	
Proj. autors	V.Vīnkalns		1.11.12	Kadastra apzīmējums 70680130192		Lapa	
						Lapu sk.	
				Lapas nosaukums:			
				Ventilācija.			
				Jumta plans.			