



2. stāva plāns




Nr.p.k.	Telpas nosaukums	Piezīmes
1	Kāpņutelpa	temp. +18°
2	Sieviešu labiercības	temp. +18°
3	Aktu zāle	temp. +18°
4	Skatuve	temp. +18°
5	Palīgtelpa	temp. +18°
6	Kāpņutelpa	temp. +18°
7	Aktieru telpa	temp. +18°

2. stāva telpu eksplikācija:


2. stāva telpa
(uz atz. +6.35)



Radiatoru pieslēguma mezgls "1"



Radiatoru pieslēguma mezgls "2"



Pieņemtie apzīmējumi

1. Lapu sarakstu skaītī lapā AVK-1.
 2. Visiem radiatoriem pievadcaurules DN15.
 3. Caurulvadi un sildķermeņi nosacīti novzīti no sienas.
 4. Caurulvadu atzīmes precīzēt montāžas laikā.
 5. Visi caurļvadi zemgrīdas konstrukcijā izolēti ar "ARMACELL" izolāciju 13mm biezumā.
 6. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.
- C21-500-800 Radiatora tips
888W Radiatora jauda
Projektējamais radiators
Projektējamā apkures turpgaita
Projektējamā apkures atpakaļgaita
Sistēmas stāvada numurs
Sistēma A1 ST13
Siltumizolācija
Caurļvada pāreja
Vada caurules diametrs, mm.
Ø18x1

Piezīmes

		SIA "C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālrunis: 29455017		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistrācijas Nr. 90000054572 Adrese: Sāļietu laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801		Rasējuma marka AVK-5	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums		Rasējuma tips	Mērogs
				Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo apkures un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija			1:100
	Ath. projekts L. Miņeviča		07.2013	Rasējuma nosaukums		Lapa	Lapas
	Izstrādāja L. Miņeviča		07.2013	Apkure. 2.stāva plāns		5	9
	Pastūluma Nr. 07/2013/09						
	Athva Nr. Cp/2013/07/09						