

# VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

## ŪK rasējumu saraksts

Lapas Nr.	Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
ŪK-1	Vispārīgie rādītāji		
ŪK-2	Ūdensvads Ū1, T3. Stāva plāni.	1 : 100	
ŪK-3	Ūdensvads Ū1, T3. Aksonometrija	1 : 200	
ŪK-4	Kanalizācija K1. Stāva plāni.	1 : 100	
ŪK-5	Kanalizācija K1. Aksonometrija	1 : 200	
IS-1	Ū1, T3. Materiālu specifikācija		
IS-2	K1. Materiālu specifikācija		

## Galvenie rādītāji

1. Normatīvais maksimālais ūdens patēriņš 0.26 l/sek, tai sk. 0.07 l/sek karstais ūdens;
2. Ūdens spiediens ūdensapgādes sistēmā 2.2 bar.
3. Kanalizācijas notekūdeņu maksimālais daudzums līdz 0.34 m³/h; 2.05 m³/dnn.
4. Projektētā ūdensapgāde no esošās ēkas ūdensvada, K1 notekūdeņu novadīšana pagaidu krājtvertnē.

## Vispārējie norādījumi.

1. Projekta dokumentācija izstrādāta saskaņā ar LBN 221-98 'Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija'.
2. Materiālu un iekārtu montāža saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām.
3. Visas atsauces projektā uz materiālu un iekārtu izgatavotāju attiecināmas uz to kopējo kvalitātes un apkalpošanas līmeni, un ir aizstājami ar citiem analogiskas kvalitātes materiāliem un izstrādājumiem.
4. Montāžas darbi tiek veikti saskaņā ar LBN un citu normatīvo aktu prasībām. Pēc darbu pabeigšanas būvfirma izstrādā izpildshēmas.

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst  
Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs **E. Lācis**

Sertifikāts Nr. **50 - 3497**

2013. gada ..... ..

" E.Lāča Laura Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				2013.gads	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000054572 Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV=4801	b/m		
				Projekta nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo ūdensvada un kanalizācijas inženiertīklu vienkāršotā renovācija Adrese: "Kultūras nams", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads	STAD.	LAPA	LAPAS	
Pr.d.vadīt.	V.Uzvārds	Paraksts	Datums		TP	ŪK-1	1 - 7	
Izstrādāja	E. Lācis			Vispārīgie rādītāji	25/04-2013			