Nr.	Iekārtu vai materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5
Siltummezgls				
1	Laika apstākļu kompensators ECL 200 Comfort, 230V	gb.	1	SIA "Danfoss"
2	Kartes P30 ECL Comfort 200	gb.	1	
3	Ventilācijas cirkulācijas sūknis ALPHA2 L 25-40 130 G=0.08m3/h, H=1.1m, N=5...22W, 230V, DN25	gb.	1	SIA "Grundfos"
4	Ventilācijas sistēmas izplešanās trauks Statico SD8.3, diskveida, piekaramais, V= 8 l, 3bar	gb.	1	" IMI International"
5	Drošības vārsts DSV 15-2.5H	gb.	1	
6	Ūdens filtrs DN20	gb.	1	
7	Ūdens temperatūras sensors, ESM-11	gb.	2	
8	Ārgaisa sensors ESM-T	gb.	1	
9	Manometrs	gb.	2	
10	Termometrs 0-130°C, metināms	gb.	2	
11	Automātiskais atgaisotājs	gb.	2	
12	Regulēšanas vārsts ar motoru VM2, DN15, Kvs=1.0m3/h , AMV10 (Danfoss) 220V	kompl.	1	SIA "Danfoss"
13	SiltummainisXB 10-1 8, 3kW, 0.03/0.03l/s	kompl.	1	"Danfoss"
14	Lodveida ventilis DN15	gb.	13	
16	Tukšošanas ventilis, DN15	gb.	5	
18	Tērauda metināmās caurules Ø21,3x2,8	m	85	
19	Etilenglikols 35%	l	35	
20	Filtrs DN15	gb	1	
21	Sūknis, 1m3/h, 230V	gb	1	
22	PVC tvertne ar vāku V=50l	gb	1	
23	Veidgabali	kompl.	1	
25	PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN15x40	m	40	
26	Veidgabalu siltumizolācija	kompl.	1	

Materiālu specifikāciju precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.

SIA" C PROJEKTI"
Ziedu iela 4, Madona
Tālr: 29455017

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000054572
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801

Rasējuma marka: AVK-8

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Atb. projekt.	L. Mihņeviča		07.2013
Izstrādāja	L. Mihņeviča		07.2013

Projekta nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo apkures un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija

Rasējuma tips:

Mērogs: b/m

Rasējuma nosaukums: Siltummezgls. Materiālu specifikācija

Lapa: 8

Lapas: 9

Pasūtījuma Nr. 07/2013/09

Arhīva Nr. Cp/2013/07/09