



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

22.06.2011.
Uz 21.06.2011.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkumā: „**Telpu labiekārtošana Lazdonas jauniešu brīvā laika pavadīšanai**”,
identifikācijas numurs MNP2011/21_ELFLA

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka ir saņēmusi jautājumu
iepriekšminētajā iepirkumā un sniedz atbildi:

1. Jautājums:

„*No kāda materiāla paredzēts izbūvēt starpsienas garderobes un WC telpām?*”

Atbilde uz 1.jautājumu:

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija atbilstoši pasūtītāja sniegtajam
skaidrojumam sniedz atbildi:

Starpsienu montāža ir paredzēta no skārda profiliem un ar divkāršo ģipškartona apšuvumu
(b=0,15m, h=3m). Papildinām iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.5 „Darbu daudzumu
saraksts” lokālo tami Nr.7 ar sekojošām pozīcijām:

1.1. pozīcija Nr.16-A „Starpsienu montāža no skārda profiliem un ar divkāršo ģipškartona
apšuvumu (b=0,15m, h=3m)”, mērvienība „m”, daudzums „6,4”.

1.2. pozīcija Nr.16-B „Starpsienu siltināšana ar akmensvati b=120mm”, mērvienība „m²”,
daudzums „19,2”.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

V.Rakstiņš