


SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija	Nosaukums	Tehniskie dati. Izgatavotājs	Mēra vien.	Skaitis	Piezīmes
UZTVERES-KONTROLES APARĀTS					
1	Ugunsdzēsības panelis	Bentel J424-16 "Bentel Security"	gab.	1	
2	Akumulātori	12v, 9 Ah;	-,	2	
3					
4					
5					
SIGNALDEVĒJI					
6	Kombinētie detektori	Kombinētais opt. detektors 2-u vadu (EN-54), 24V;	gab.	39	
7	Rokas signāļdevēji	FP2/RD	-,	2	
9	Skapas - gaismas signalizātors	24V, 110dB; LD-FS100 (vai analog)	-,	1	
10	Skapas signalizātors	24V, 110dB; HC-624B (vai analog)	-,	2	
11					
12					
13					
INSTALĀCIJAS MATERIĀLI					
14	Kabelis Cu3x1,5mm ² E-30 (NHXH-FE)		m	3	
15	Kabelis Cu-2x1mm ² E30 (Eurosafe)		m	10	
16	Vads Cu- 2x0,5mm		-,	200	
17	Nozarkārba ar gala ietaisi		-,	9	
18	Kabeļkanāli 8x10mm		-,	150	
19	Montāžas caurule D=25mm		-,	20	
20	Vienfāzu autom, 6A ar apvalku		gab	1	
21					
22					



KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
 REĢISTR. Nr. 2887 - R

Būvobjekta nosaukums

Sociālā dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā 1,
 Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Iekārtu specifikācija			
Proj.d.vad	I.Ikaunieks			Pasūtījuma Nr.	12-32-033	Mērogs	Stadija
Projektēja	V.Iļjincevs			Saskaņots			TP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						11 A G_2	