

Pozīcija	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums, izgatavotājrūpnīca ( ārzerņu iekārtām - valsts, firma )	Iekārtas tips, marka. Dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas numurs.	Mērvienība	Iekārtas vienības cena ( tūkst. Ls.)	Skaits	Iekārtas vienības masa ( kg )
1		3	4	5	6	7
14	Ventilācijas sistēmu ieregulēšana un palaišana		objekts		1	
15	Stiprinājumi		objekts		1	
16	Paliņgmateriāli		objekts		1	
	VENTILĀCIJA, sistēma N1 - N12					
1.	Griestu ventilātors Decor 300 CH, L=150 m3/h, N=35 w, P=25 Pa	Soler & Palau vai analogs	kpl.		1	
2.	Griestu ventilātors Decor 200 CH, L=50-100 m3/h, N=20 w, P=20 Pa	Soler & Palau vai analogs	kpl.		6	
3.	Griestu ventilātors Decor 100 CH, L=25 m3/h, N=13 w, P=25 Pa	Soler & Palau vai analogs	kpl.		2	
4.	Tvaika nosūcējs "Elegance 60", ar diviem motoriem un filtru	Soler & Palau vai analogs	kpl.		3	
5.	Ugunsdrošības vārsts UVA60-160-60 ar kūstošu elementu	aMalva vai analogs	gab.		2	
6.	Ugunsdrošības vārsts UVA60-125-60 ar kūstošu elementu	aMalva vai analogs	gab.		6	
7.	Ugunsdrošības vārsts UVA60-100-60 ar kūstošu elementu	aMalva vai analogs	gab.		2	
8.	Gaisa vads no cinkotā skārda D 160 ar fasondajām, ar sienīgas biež. ne mazāku par 0.5 mm		m		15.0	
9.	Gaisa vads no cinkotā skārda D 125 ar fasondajām, ar sienīgas biež. ne mazāku par 0.5 mm		m		48.0	
10.	Gaisa vads no cinkotā skārda D 100 ar fasondajām, ar sienīgas biež. ne mazāku par 0.5 mm		m		12.0	
11.	Gaisa vada D 160 izolēš. ar akmens vates čaulām ar PVC pārklājumu. Izol. biež.=60 mm.		m		13.0	
12.	Gaisa vada D 125 izolēš. arakmens vates čaulām ar PVC pārklājumu. Izol. biež.=50 mm.		m		18.0	
13.	Gaisa vada D 100 izolēš. arakmens vates čaulām ar PVC pārklājumu. Izol. biež.=50 mm.		m		9.0	
14.	Rūpnieciski izolēti gaisa vadu D 160 izvadi virs jumta	Vīlpe vai analogs	gab.		1	
15.	Rūpnieciski izolēti gaisa vadu D 125 izvadi virs jumta	Vīlpe vai analogs	gab.		2	



KOMUNĀLPROJEKTS  
BŪVKOMERSANTA  
REĢISTR. Nr. 2007 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj. d. vad.	I. Liepiņa		27.08.2012.
Projektēja	I. Liepiņa		27.08.2012.
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Būvobjekta nosaukums

Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Cerīgu ielā 1,  
Jaunkaisnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.

Lapas saturs

Iekārtas specifikācija .

Proj. d. vad.	I. Liepiņa		27.08.2012.	Pasūtījuma Nr.	12-32-033	Mērogs	Stadija
Projektēja	I. Liepiņa		27.08.2012.	Saskaņots			TP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums				Lapas Nr.
							AVK.IS - 4