



2. STĀVA TĒLPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas	TĒLPAS NOSAUKUMS	Platība, m ²
2.01	Vējtveris	3,66
2.02	Kāpņu telpa/ vestibils	31,79
2.03	Garderobe	23,37
2.04	Gaitenis	8,25
2.05	WC- invalīdu/ sievietes	6,70
2.06	WC- sievietes	2,62
2.07	WC- vīriešu	5,61
2.08	WC- personāla	2,62
2.09	Aktieru istaba	52,08
2.10	Kāpņu telpa-2	13,40
2.11	Skatuves palīgtelpa	15,82
2.12	Skatuve	75,52
2.13	Skatītāju zāle	189,93
2.14	Banketu zāle	87,63
2.15	Balkons	10,30
Kopā 2. stāvā:		529,3

Projekta dalījums kārtās:

- Projekta 1. kārtā
- Projekta 2. kārtā
- Projekta 3. kārtā

PIENĒMIE APZĪMĒJUMI

- ugunsdzēsības dūmu detektors
- ugunsdzēsības dūmu detektors ar LED izeju
- ugunsdzēsības siltuma detektors
- ugunsdzēsības siltuma detektors ar LED izeju
- ugunsdzēsības trauksmes poga
- ugunsdzēsības trauksmes sirēna
- ugunsdz. trauksmes sirēna ar gaimas indikāciju
- ugunsdzēsības centrālais panelis
- gala rezistors
- projektējamais kabelis (ugunsdrošs)

PIEZĪMES

- Kabeļu trases parādītas nosacīti un precizējamas pie montāžas.
- Kabeļi montējami slēpti zem sienu un griestu apdares, kā arī uz virsmas PVC caurulēs.
- Ugunsdzēsības dūmu detektorus stiprināt pie griestiem, trauksmes pogas stiprināt pie sienām H~1.3m.
- Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

"A2C" Arhitektu birojs SIA "A2C"
Maskavas 322-515, Rīga LV-1063
Tālr. 67131805, e-mail: a2c@btv.lv

Inženiertīklu projektēšana
Atlasa ielā 7a-214, Rīga LV-1026
Tālr. 29376807, e-mail: projekts4@inbox.lv

OBJEKTS TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS"
REKONSTRUKCIJA
Kalnagravas-1, Sarkaņu pagasts, Madonas rajons

PASŪTĪTĀJS Sarkaņu pagasta pašvaldība
Reģ. Nr. 90000054642

B-PROJ. VADĪTĀJS Jānis Zviļna

PROJEKTEJA Jānis Zviļna

RASEJUMS: PROJ. 2.STĀVA UGUNSDZĒSĪBAS APSARDZES
SIGNALIZĀCIJAS TĪKLU PLĀNS

STADIJA TP RASEJUMA Nr. UAS-04

MĒROGS 1:100 DATUMS 2010.04.15. LAPAS Nr. 10