



JUMTA STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	Platība, m2
4.01	Kāpņu telpa-1	9,06
4.02	Konferenču zāle	219,18
4.03	Palīgtelpa	9,54
4.04	Kāpņu telpa-2	13,04
Kopā jumta stāvā:		250,82
Kopā ēkā:		1546,44
Tai skaitā ārtelpas:		105,46

Projekta daļījums kārtās:

- Projekta 1. kārtā
Projekta 2. kārtā
Projekta 3. kārtā

PIENĒMIE APZĪMĒJUMI

- G1 - Proj. gaismeklis TPS640 2x35W C8
G2 - Proj. gaismeklis FBS120 1x26W PG
G3 - Proj. gaismeklis FBS120 2x18W L
G4 - Proj. gaismeklis FBS120 2x18W PG
G5 - Proj. gaismeklis FBS120 2x26W L
G6 - Proj. gaismeklis FBS120 2x26W PG
G7 - Proj. gaismeklis FBS270 2x42W C
G8 - Proj. gaismeklis FWG210 1x26W
G9 - Proj. gaismeklis TBS160 4x18W C6
G10 - Proj. gaismeklis FBH022 2x26W
G11 - Proj. gaismeklis TCW215 2x18W O
G12 - Proj. gaismeklis TCW215 2x36W O
G13 - Proj. gaismeklis TCW215 2x58W O
G14 - Proj. gaismeklis TCW 215 1x36W
G15 - Proj. gaismeklis TCW 215 2x36W
G16 - Proj. gaismeklis SWLUX 1x60W
G17 - Proj. evakuācijas norādes gaismeklis
- Proj. zemapmetuma apg. slēdzis 1-poliģis IP20
- Proj. zemapmetuma apg. slēdzis 1-poliģis IP44
- Proj. virsapmetuma apg. slēdzis 1-poliģis IP44
- Proj. zemapmetuma apg. slēdzis-pārslēdzis IP20
- Proj. zemapmetuma apg. slēdzis-pārslēdzis IP44
- Proj. virsapmetuma apg. slēdzis-pārslēdzis IP44
- Proj. gaismeklis ar akumulatora bateriju
- Proj. apgaismojuma kabelis
- Proj. elektrosadalne

PĒJĒZĪMES

- Kabeļu trases parādītas nosacīti un precizējamas pie montāžas darbu veikšanas atbilstoši būvniecības situācijai.
- Kabeļi montējami slēpti, zem sienu un griestu apdares. Tehniskajās telpās kabeļi montējami uz virsmas PVC aizsargcaurulēs.
- Apgaismojuma slēdži montējami 0.78m(kārbas centrs) no tīrās grīdas līmeņa.
- Avārijas apgaismojumam montēt gaismekļus ar akumulatora baterijām.
- Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.
- Visas būvprojekta daļas skatīt kopā.

"A2C" Arhitektu birojs SIA "A2C"
Maskavas 322-515, Rīga LV-1063
Tālr. 67131805, e-mail: a2c@btv.lv

Inženiertīklu projektēšana
Atlasa ielā 7a-214, Rīga LV-1026
Tālr. 29376807, e-mail: projekts4@inbox.lv

OBJEKTS TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS"
REKONSTRUKCIJA
Kalnagravas-1, Sarkaņu pagasts, Madonas rajons

PASŪTĪTĀJS Sarkaņu pagasta pašvaldība
Reģ. Nr. 90000054642

B-PROJ. VADĪTĀJS Jānis Zvilna
PROJEKTEJA Jānis Zvilna

RASEJUMS: PROJ. JUMTA STĀVA APGAISMES
TĪKLU PLĀNS

STADIJA TP RASEJUMA Nr. EL-11
MĒROGS 1:100 DATUMS 2010.04.14. LAPAS Nr. 17