



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI :

APZ.	NOSAUKUMS
SV-1-1000x200	Gaisa sadāļlīnajs
L1800	Gaisa daudzums m3/h
Ø100	Apļa gaisa vada izmērs
PN-1	Pieplūdes-nosūces sistēma
THL-100	Gaisa sadāļlīnajs
PRA-100	Regulējošais vārsts
CU2/SR60	Ugunsdrošie vārsti

PIEZĪMES:

- Pieplūdes sistēmas gaisa vadus no gaisa iepēņemšanas restes līdz gaisa apstrādes agregātam izolēt ar siltumizolāciju Paroc LAM, b=50mm.
- Pieplūdes sistēmas gaisa vadus izolēt ar siltumizolāciju Paroc LAM, b=30mm.

Projekta dalījums kārtās:

- Projekta 1. kārta
- Projekta 2. kārta
- Projekta 3. kārta

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Pasūtītājs: Sarkaņu pagasta pašvaldība			Pasūtījums: 10-01		
Paraksts un datums:				reģ. Nr. 90000054642			Stadija		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Būvobjekta nosaukums un adrese:			TP	AVK-12	Lapu sk.
Projekta d. vad.	S. POĻAKOVŠ		08.04.2010.	TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA			Mērogs: 1:100		
Izstrādāja	S. POĻAKOVŠ		08.04.2010.	"Kalnagravās 1", Sarkaņu pag., Madonas rajonā			SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R		
				Lapas nosaukums:			reģ. Nr. 50003545121		
				VENTILĀCIJA. JUMTA PLĀNS			būv. Nr. 50003545121, Rīga, LV-1063		
							Lr. 67131805, a2c@biv.lv		