



2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas	TELPAS NOSAUKUMS	Platība, m ²
2.01	Vējtveris	3,66
2.02	Kāpņu telpa/ vestibils	31,79
2.03	Garderobe	23,37
2.04	Gaitenis	9,35
2.05	WC- invalidu	6,32
2.06	WC- vīriešu	5,30
2.07	WC- sieviešu	5,30
2.08	Kabinets	17,55
2.09	Aktieru istaba	29,94
2.10	Kāpņu telpa-2	2,75
2.11	Skatuves palīgelpa	15,82
2.12	Skatuve	75,52
2.13	Skatītāju zāle	189,93
2.14	Galdiņu zona	87,63
2.15	Balkons	10,30
Kopā 2. stāvā:		514,43

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI :

APZ.	NOSAUKUMS
—	Apkures sistēmas turpgaitas cauruļvadi
—	Apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi
—	Vent. siltumapgādes sistēmas turpgaitas cauruļvadi
—	Vent. siltumapgādes sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi
—	Basseina siltumapgādes sistēmas turpgaitas cauruļvadi
—	Basseina siltumapgādes sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi
C21-500-500	Radiatora marka-augstums-garums
1000W/0.15	Siltuma jauda / Kv vertība
A1-Cu-15	Apkures sistēmas nosaukums un cauruļvada diametrs
X	Lodveida ventīlis
X	Balansējošais vārsts

Piezīmes:

Visi cauruļvadi (Ø15-18) jāizolē ar SH/Armatflex 9mm.
Visi cauruļvadi (Ø22-28) jāizolē ar SH/Armatflex 13mm.
Visi cauruļvadi (Ø32-42) jāizolē ar SH/Armatflex 19mm.
Cauruļvadus montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz 1 tekošo metru.
Augstuma atzīmes precizēt uz vietas montāžas gaitā.

Projekta dalījums kārtās:

- Projekta 1. kārtā
- Projekta 2. kārtā
- Projekta 3. kārtā

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Pasūtītājs: Sarkaņu pagasta pašvaldība		Pasūtījums: 10-01	
Paraksts un datums:				reģ. Nr. 90000054642		Stadija	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Būvobjekta nosaukums un adrese:		Lapa	Lapu sk.
Projekta d. vad.	S. POĻAKOVS		08.04.2010.	TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA		TP	AVK-4
Izstrādāja	S. POĻAKOVS		08.04.2010.	"Kalnagravas 1", Sarkaņu pag., Madonas rajons		Mērogs: 1:100	
				Lapas nosaukums:		SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R	
				APKURE. 2. STĀVA PLĀNS		reģ. Nr. 50003545121	
						birojs: Maskavas 322-515, Rīga, LV-1063	
						t./f. 67131805, a2c@btv.lv	