



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

02.03.2012. N.r. MNP/2.2.8.2/12/534

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkumā: „**Būvdarbi projekta "Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcijas Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā" īstenošanai**”, identifikācijas numurs MNP2012/1_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 02.03.2012. saņēma jautājumu no ieinteresētā piegādātāja un atbilstoši projektētāja skaidrojumiem, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto daļu, sniedz atbild:

Jautājums Nr.1: „Lūgums precīzēt – vai tiešām visus (49 gab.) jumta deflektorus atbilstoši tehniskā projekta ventilācijas daļas lapai AVK-08 un Lokālās tāmes Nr.12 pozīcijām Nr.15;16;17 paredzēts izvadīt uz jumta. Pie šāda risinājuma jumta vizuālais izskats būtiski mainās un nesakrīt ar projekta arhitektūras daļas lapā AR-16 redzamo jumta plāna vizuālo izskatu, kā arī būtiski tiek samazinātas šāda jumta hermētiskums un līdz ar to tiek pagrūtināta jumta tālākā ekspluatācija.

Ja esošais risinājums netiek mainīts tad, kurā tāmē (Lokālā tāme Nr.6 vai Lokālā tāme Nr.12) un kurās pozīcijās paredzēt nepieciešamo deflektoru izbūves mezglu tehnoloģiskos risinājumus uz jumta.”

Atbilde uz 1.jautājumu: Ventilācijas izvadu skaits caur jumtu norādīts pareizi. Izvadu vietu skaitu var redzēt AVK-08 lapā (*Ventilācijas sistēmu izometriskā shēma*), jo izvadi apvienojas 2 - 4 vienā vietā. Faktisko izvadu vietu un skaitu attiecībā pret jumta un pārsegumu nesošajām konstrukcijām var tikt samazināts, būvniecības laikā apvienojot tos.

Deflektoru izbūves mezglu tehnoloģiskie risinājumi ir jāparedz lokālās tāmes Nr.12 pozīcijās Nr.15;16;17 atbilstoši 19.12.2006.Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 „*Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”*” 18.punktā un tā apakšpunktos noteiktajam par būvdarbu tiešajās izmaksās iekļaujamiem izdevumiem.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

V.Rakstiņš