



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

28.12.2012.
Uz 20.12.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.11 iepirkuma procedūrā: „**Būvdarbi projektā „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā”**”, identifikācijas numurs MNP2012/53_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. jautājums: Lai nodrošinātu projekta prasību, $U_w=1,3 W/m^2 K$ ar divkāršo stikla paketi, tika veikts aprēķins logu tipam L-9 (kā pašam masveidīgākajam un pēc izmēriem vidējam). Iegūtais rezultāts $U_w=1,4 W/m^2 K$ nesasniedz projektā uzstādītas prasības un tas ir vēl neņemot vērā ventilācijas sistēmu iebūvi. Ventilācijas sistēmas paaugstinās U_w vērtību, bet izmaiņu aprēķinam man nav pieejama metodika. Šo jautājumu esmu uzdevis uzņēmumiem, kas saistīti ar telpu ventilācijas jautājumiem bet nesaņēmu apmierinošu atbildi jo mēs operējam ar dažādiem objektiem.

1.ja būs izmantotas ventilācijas sistēmas logu U_w mūsu uzņēmums nespēs deklarēt izmantojot tikai pašlaik pieejamo informāciju,

2.ja veicam loga U_w aprēķinu bez ventilācijas sistēmas, jāņem vērā iepriekš minētie nosacījumi un jādot rekomendācijas kā nodrošināt projekta prasības.

ATBILDE uz 1.jautājumu: projektētājs skaidro, ka jāgriežas pie cita logu ražotāja, kurš var nodrošināt U_w vērtības atbilstoši tehniskā projekta prasībām.

Lūdzam ieinteresētos piegādātājus uzdot konkrētus jautājumus!

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts