



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

16.01.2013. Nr. MNP/2.2.p.2./13/177 Madonā  
Uz 12.01.2013.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.18 iepirkuma procedūrā: „Būvdarbi projektā „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā””, identifikācijas numurs MNP2012/53\_ERAf.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

*1. jautājums: Telpas 102. grīdas līmenis tiks celts telpu 105. un 106. grīdu līmenī. Apskatot objektu tā tika paskaidrots. Neredzu izmaiņas projektā AR8; AVK2. Līmeņu starpība- 0.3.*

*Arī izmainot šo vietu, mainīsies pandusa izmēri.*

*Ja netiek mainīts projekts, kā invalīds iebrauks šajās telpās?*

**ATBILDE uz 1.jautājumu:** Projektētājs skaidro, ka pirmā stāva telpas Nr. 102 grīdas līmenis ir celts uz atzīmi 0,000, atbilstoši, kā tika skaidrots objekta apskatē, ka telpu Nr.102. grīdas līmenis ir vienāds ar telpu Nr.105., un Nr.106 grīdas līmeņiem. Tādēļ projektētājs ir veicis izmaiņas projekta AR8 un AVK2 lapās. Skatīt pielikumā pievienotās grozītās tehniskā projekta AR-8 un AVK 2 lapas.

Pandusi ēkas iekšpusē nav paredzēti.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts