



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

## IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

04.12.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkuma procedūrā: „**Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novads**”, identifikācijas numurs MNP2012/61\_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija ieinteresēto piegādātāju sanāksmē būvobjekta apskatei saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus un saskaņā ar iepirkumu nolikuma 16.4.punktu sniedz atbildes:

- 1. jautājums:** „*Vai ELFLA projekts "Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novadā" ir apstiprināts, projekta ieviešanas laiks?"*”

**ATBILDE uz 1.jautājumu:** Projekts ir apstiprināts 2012.gada 25.jūnijā. Projekta ieviešanas laiks ir no 2012.gada 2.marta – 2013.gada 25.jūnijam.

- 2. Jautājums:** „*Cik ilgs laiks ir būvniecības darbu izpildei?"*”

**ATBILDE uz 2.jautājumu:** saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.3, „Līguma projekts” 1.3.punktu Darbu izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši no Darbu uzsākšanas objektā.

- 3. Jautājums:** „*Darbu tāmē Nr.LT-1 „Vispārceltnieciskie darbi” pozīcijai Nr.32 „Dzelzsbetona pārsedzes 9PB-16-37P montāža” ir norādīts daudzums „3 gab.”, bet projektā ir norādītas divas dzelzsbetona pārsedzes. Lūdzam precizēt apjomu!”*”

**ATBILDE uz 3.jautājumu:** Iepirkuma nolikuma Darbu daudzumu saraksta tāmē Nr.LT-1 „Vispārceltnieciskie darbi” pozīcijai Nr.32 „Dzelzsbetona pārsedzes 9PB-16-37P montāža” ir nepareizi norādīts daudzums „3 gab.”. Būvniecības laikā atbilstoši projektā norādītajam ir paredzēts veikt divu dzelzsbetona pārsedžu 9PB-16-37P montāžu. Ar šo Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija labo konstatēto kļūdu un izsaka Darbu daudzumu saraksta tāmē Nr.LT-1 „Vispārceltnieciskie darbi” pozīcijai Nr.32 „Dzelzsbetona pārsedzes 9PB-16-37P montāža” daudzumu - „2 gab.”.

- 4. Jautājums:** „*Vai gadījumā nav sajaukta telpu secība tehniskā projekta AR daļas rasējumos? Lokālās tāmē Nr. 1 pozīcijā Nr.18 "Betona grīdas demontāža, iesk. pamatni (telpā Nr. 7)" norādīts, ka nepieciešams demontēt esošo betona grīdu, taču šajā telpā nav neviena esošā betona grīda. Lūdzam sniegt skaidrojumu?"*”

**ATBILDE uz 4.jautājumu:** Demontāžas darbu telpas tehniskajā projektā ir norādītas no tehniskās inventarizācijas lietas (skatīt pielikumā pievienoto tehniskās inventarizācijas lietu).

- 5. Jautājums:** „*Lūdzam skaidrot pārsedžu tehnoloģijas izbūves procesu?"*”

**ATBILDE uz 5.jautājumu:** Skatīt tehniskā projekta BK-01 lapas piezīmi „Norādījumi par darbu veikšanas secību, iebūvējot tērauda pārsedzes esošajās ķieģeļu sienās”.

**6. Jautājums:** „Skaidrot Lokālās tāmes Nr.LT-1 pozīciju Nr.75 "Orķeļa demontāža un iztaisnošana"! Vai salaiduma vietā griestiem ar sienu ir jābūt noapaļotiem vai taisniem?”

**ATBILDE uz 6.jautājumu:** Orķeli ir paredzēts iztaisnot.

**7. Jautājums:** „Lūdzu skaidrot, kas notiek ar aktu zālē esošo grīdas segumu?”

**ATBILDE uz 7.jautājumu:** Aktu zālē, grīdas segumu nav paredzēts demontēt. Esošais aktu zāles grīdas segums būvdarbu laikā tiek slīpēts un krāsots. Lokālās tāmes Nr.LT-1 pozīcija Nr.58 „Esošās koka grīdas slīpēšana, iesk. skatuvi” un pozīcija Nr.59 „Koka grīdas krāsošana 2x (iesk.gruntēšanu)” paredz esošās grīdas seguma slīpēšanu, krāsošanu, iesk. gruntēšanu, telpās Nr. 5, 6, 7, 8, 9.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķērsts