



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reg. Nr. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

04.12.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.4 iepirkuma procedūrā: „**Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novads**”, identifikācijas numurs MNP2012/61\_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus un saskaņā ar iepirkumu nolikuma 16.4.punktu sniedz atbildes:

1. **Jautājums:** „*Sadalā LT-5 11.punktam Ventilācijas jumta izvada D200 montāža nav norādīts jumta pārejas-savienojums ar jumtu, izvada modelis, tips un virsjumta ventilācijas daļas veids, modelis.*”

**ATBILDE uz 1.jautājumu:** Izvada modelis - Ventilācijas izvads ar jumtiņu bez gaisa izvada montora.

2. **Jautājums:** „*Sadalā LT-6 42.punktam K1 ventilācijas jumta izvada montāža nav norādīts jumta pārejas-savienojums,izvada modelis, tips un virs jumta ventilācijas daļas veids, modelis.*”

**ATBILDE uz 2.jautājumu:** Izvada modelis - Ventilācijas izvads ar jumtiņu bez gaisa izvada montora.

3. **Jautājums:** „*Sadalā LT-6 35.punktam nepieciešams precīzējums. Fajansa klozetpoda ar skalojamo kasti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzstādīšana, stiprinot pie grīdas ar dībelskrūvēm, pievienojot kanalizācijai” rasējumos uzzīmēts Invalīdu pods ar stiprināmiem rokturiem pie paša poda, bet tekstā nav noteikts. Kas izmaiņu gadījumā notiek ar atsevišķiem rokturiem.*”

**ATBILDE uz 3.jautājumu:** Grafiskajā daļā invalīda poda apzīmējums ir norādīts informatīvi. Telpas papildus aprīkojumam ir jābūt atbilstoši Lokālas tāmes Nr.LT-6 pozīcijā Nr.35 „*Fajansa klozetpoda ar skalojamo kasti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzstādīšana, stiprinot pie grīdas ar dībelskrūvēm, pievienojot kanalizācijai*” un Lokālas tāmes Nr.LT-1 pozīcijā Nr.85 „*Invalīdu piedeumi sanmezglam (invalīdu rokturis pie sienas 2. gab.), iesk. horizontālo rokturi uz durvju vērtnes*” noteiktajam. Rokturu stiprināšanas augstums 760-900mm.

4. **Jautājums:** „*Sadalā LT-6 37.punktam nepieciešamas precīzējums. Metāla virtuves izlietnes, ar sifonu, uzstādīšana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizācijai. Rasējumos ir galda virsma ar tajā iebūvētu virtuves izlietni, bet apjomos norādīti vēl stiprinājumi. Kāda tipa izlietne: izmēri (kantaina, noapaļoti stūri), mazgātņu skaits, metāla biezums un matējums, novietojuma puse?*”

**ATBILDE uz 4.jautājumu:** Iebūvējama izlietne. Taisnstūrveida izlietne 500x700 ar vienu mazgātni kreisajā pusē 400x300 ar noapalotiem stūriem, dziļums 180mm, matēta nerūsējošā tērauda izlietne.

**5. Jautājums:** „*Sadaļai LT-6 16.punktam nepieciešamas precizējums. Elektriskā ūdens sildītāja v=80 l, montāža pie sienas, pievienošana ūdensvadam. Sildītājs ar kādu iekšējo apdares materiālu-3/5/7 gadu rūpnīcas garantija virsmas pārklājumam, vertikālais/horizontālais, izolācijas biezums, sildelementa jauda un tā izpildījuma tips.*”

**ATBILDE uz 5.jautājumu:** Vertikāls boilers ar 1,20 kW jaudu, iekšējas apdares materiālu – emalja vai analogs pārklājums, izolācijas biezums – 5 cm, rūpnīcas garantija 3 gadi.

**6. Jautājums:** „*Sadaļā LT-6 46.punkts. Pieslēgšanās esošai kanalizācijai D110 dz/b grodu akā. vai zem pieslēgšanās tikai pie akas domāta vienīgi pieslēgšanās vai arī rakšanas darbi ārpus- no mājas līdz akai un ar to saistīti visi darbi.*”

**ATBILDE uz 6.jautājumu:** Par lokāla tāmes Nr.LT-6 pozīciju Nr.43 „Pieslēgšanās esošajai kanalizācijai D110dz/b grodu akā” projektētājs skaidro, ka būvdarbu laikā ir paredzēta esošā seguma izjaukšana un atjaunošana, tranšejas rakšana un aizbēršana, iesk. smilts spilvenu b-400mm, paredzot pieslēgšanos kanalizācijai D110 dz/b grodu akā un veicot akas hermetizāciju.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts

Arcimoviča 64860571