

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

12.12.2012. Nr. MNP/2.28.2./12/3642

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkuma procedūrā: „**A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas internāta telpu vienkāršotā renovācija**”, identifikācijas numurs MNP2012/62.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 07.12.2012.saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums: *Lūdzu precizēt ugunsdrošo durvju ugunsdrošības pakāpi: projekta paskaidrojuma daļā un lapā AR-2 dota EI-30, tāmes LT-1/11/2012 pozīcijā Nr.1-21 ugunsdrošības pakāpe EI-60.*

ATBILDE uz 1.jautājumu: Norobežojošo konstrukciju (sienas un pārsegums) uguns noturības pakāpe – EI 60, bet durvīm – EI 30. Tādēļ Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija precizē Darbu daudzumu saraksta lokās tāmes Nr.1 pozīcijas Nr.1-21 „Ugunsdrošas durvis (EI-60)” nosaukumu un izsaka to sekojoši „Ugunsdrošas durvis (EI-30)”.

2. Jautājums: *Lūgums precizēt piekārto griestu apjomu, atbilstoši tehniskā projekta apdares darbu apjomiem-25,66m², tāmes LT2 pozīcijā 2-31 dots apjoms - 77 m².*


ATBILDE uz 2.jautājumu: Iekārto griestu apjoms atbilstošs apdares darbu tabulai – 25.66 m², tāmes pozīcijā 2-31 kļūdaini ieraksts. Tādēļ Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija precizē Darbu daudzumu saraksta lokās tāmes Nr.2 pozīcijā Nr.2-31 „Iekārto griestu sistēmas uzstādīšana” norādīto daudzumu un izsaka to sekojoši „m² 25,66”.

3. Jautājums: *Atbilstoši konkursa nolikuma punktam 12.12.9. „Piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt ar nedefinētiem darbu apjomiem vai kā citādi mainīt darbu daudzumu sarakstu, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus... „tādēļ jautājums par Pasūtītāja mājaslapā esošajiem darbu daudzumu sarakstiem, kuriem pievienots kopsavilkums. Kopsavilkumā ir dots darba devēja sociālais nodoklis, kas atbilstoši Latvijas likumdošanai ir 24,09%, bet, vai iekavās dotais paskaidrojums- (iekļauts darba izmaksās) ir jāsaprot, ka šo nodokli ir jāaprēķina jau tāmes tiešajās izmaksās, t.i., lokālajās tāmēs? Šādi veicot aprēķinus kopsavilkumā esošajai sociālā nodokļa summai būt tikai informatīvs rakstus un, veicot šādus aprēķinus, sanāk, ka to nevajadzēs summēt lotē „Pavisam kopā”. Lūgums kopsavilkuma lotē „Darba devēja sociālais nodoklis” dzēst iekavas- „(iekļauts darba izmaksās)” un līdz ar to kopsavilkuma aprēķinu veikt atbilstoši LBN 501-06 „Būvz maksu noteikšanas kārtība” un tā pielikumam Nr.6, t.i., darba devēja sociālo nodokli aprēķināt kopsavilkumā.*

ATBILDE uz 3.jautājumu: Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija skaidro, ka Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas saskaņā ar 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvz maksu

noteikšanas kārtība”” un to pielikumiem Nr.5, Nr.6 un Nr.7. Tādēļ Darbu daudzumu sarakstā tiek precizēta tāmes „Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem” jautājumā minētā pozīcija, svītrojot teksta daļu „(iekļauts darba izmaksās)” un pozīciju izsakot sekojoši: „Darba devēja sociālais nodoklis”.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks



V.Rakstiņš

Arcimoviča 64860571