



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

12.12.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.3 iepirkuma procedūrā: „**A.Egliša Ļaudonas vidusskolas internāta telpu vienkāršotā renovācija**”, identifikācijas numurs MNP2012/62.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija ieinteresēto piegādātāju sanāksmē būvobjekta apskatei saņēma jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums: *Lūgums precizēt tāmes LT1 pozīciju 1-02: kuras starpsienas tiek demontētas.*

ATBILDE uz 1.jautājumu: Demontētas tiek vieglas konstrukcijas starpsienas un patvaļīgi izbūvētās norobežojošās konstrukcijas saskaņā ar demontāžas plānu (AR 1).

2. Jautājums: *Precizēt tāmes LT1 pozīcijas 1-08 un LT2 pozīcijas 2-11: vai uzrādītās platības (m2) ir pareizas?*

ATBILDE uz 2.jautājumu: Platības abās tāmes pozīcijās ir pareizas. Ģipškartona sienu apdare jāveic no abām pusēm.

3. Jautājums: *Precizēt tāmes LT2 pozīciju 2-02 un 2-03- nosakot materiāla specifikāciju.*

ATBILDE uz 3.jautājumu: Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.2 pozīcijai Nr.2-02 „Linolejs” materiāla specifikācija ir sekojoša: dabiskais, kas izgatavots no kaļķakmens, koka miltiem, linsēklu eļļas un krāsainiem pigmentiem uz džutas pamatnes.

Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.2 pozīcija Nr.2-03 „Apakšklājs” ir domāts skaņas izolācijai, kas šajā gadījumā jau iestrādāts grīdas betonējumā. Tādēļ Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija no Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.2 svītro pozīciju Nr.2-03 „Apakšklājs”.

4. Jautājums: *Precizēt tāmes LT 1 pozīcijas 1-21 specifikāciju.*

ATBILDE uz 4.jautājumu: EI 30 – krāsotas koka durvis, krāsai uguns reakcijas klase B- s1, d0. Krāsas tonis saskaņojams ar Pasūtītāju.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija precizē Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.1 pozīcijas Nr.1-21 „Ugunsdrošas durvis (EI-60)” nosaukumu un izsaka to sekojoši „Ugunsdrošas durvis (EI-30)”.

5. Jautājums: *Vai darbu apjomos iekļauta arī kāpņu telpas renovācija?*


ATBILDE uz 5.jautājumu: Nē, dotajos darbu apjomos kāpņu telpas renovācija nav iekļauta.

6. Jautājums: *Saskaņā ar nolikuma MNP2012/62 nolikuma sadaļas Prasības pretendentiem punktu 17.8. “pretendentam ir pieejami finanšu resursi 14 000 Ls apmērā paredzamā līguma Darbu uzsākšanai”. Kādēļ šī summa noteikta neadekvāti augsta pret*

prognozējamo kopējo līguma summu? Kādā veidā pretendentiem jāpierāda šo finanšu resursu pieejamība?

ATBILDE uz 6.jautājumu: Pēc pasūtītāja domām nolikuma 17.8.punkta prasībā „Pretendentam ir pieejami finanšu resursi 14000 Ls apmērā paredzamā līguma darbu uzsākšanai” atbilst tai summai, kas Darbu izpildītājam būs nepieciešama līdz dienai, kad atbilstoši līguma projektā paredzētajai maksājumu veikšanas kārtībai tiks saņemts maksājums par veiktajiem darbiem. Šo finanšu resursu pieejamību pretendents apliecina nolikuma pielikumā Nr.1 „Piedāvājuma forma” apliecinājuma 5.punktā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks



V.Rakstiņš

Arcimoviča 64860571