

APSTIPRINĀTS
Madonas novada pašvaldības
iepirkumu komisijas sēdē
2013.gada 27.februārī
(Protokols Nr. MNP2013/10_KPFI-1)

i

/Ā.Vilšķersts/

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturto daļu

Iepirkumam
Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 8.¹pantu

„Ergoefektīva mākslīgā apgaismojuma piegāde un uzstādīšana Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2013/10_KPFI

2013.gads

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

1.	Uzaicinājums.....	3
2.	Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs	3
3.	Pasūtītāja kontaktpersona.....	3
4.	Piegādātāji.....	3

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

5.	Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts	3
6.	Informācija par iepirkuma līgumu	3
7.	Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	4
8.	Iepirkuma līguma finansēšanas avots	4
9.	Informācijas konfidencialitāte.....	4

Piedāvājums un tā iesniegšana

10.	Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība	4
11.	Piedāvājuma nodrošinājums	4
12.	Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības	4
13.	Piedāvājumu saņemšana	6

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaina

14.	Iepirkuma procedūras dokumentācija	6
15.	Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība	6
16.	Sarakste, informācijas sniegšana.....	6

Prasības pretendentam

17.	Prasības pretendentam	7
18.	Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	7
19.	Pretendenta tiesības un pienākumi.....	8

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

20.	Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.....	9
21.	Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji	10
22.	Iepirkumu komisijas tiesības.....	11
23.	Iepirkumu komisijas pienākumi.....	11

Nolikuma pielikumi

Pielikums Nr.1 Finanšu piedāvājuma forma pirmajai iepirkuma daļai	12
Pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājuma forma otrajai iepirkuma daļai	13
Pielikums Nr.3 Tehniskais piedāvājums iepirkuma pirmajai daļai	14
Pielikums Nr.4 Tehniskais piedāvājums iepirkuma otrajai daļai	16
Pielikums Nr.5 Līguma projekts.....	18
Līguma projekta 1.pielikums „Tehniskā specifikācija Iepirkuma pirmajai daļai”	22
Līguma projekta 2.pielikums „Tehniskā specifikācija Iepirkuma otrajai daļai”	24

Vispārīga informācija

1. Uzaicinājums: Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties iepirkuma procedūrā par publiska iepirkuma līguma „Gaismekļu piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētas 2.vidusskolai” un līguma „Gaismekļu piegāde un uzstādīšana Praulienas PII „Pasaciņa”” slēgšanas tiesību piešķiršanu.

2. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: MNP2013/10_KPFI.

3. Pasūtītāja kontaktpersona:

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Signe Arcimoviča, e-pasts signe.arcimovica@madona.lv, tālr. 64860571, fakss 64860079.

4. Piegādātāji: iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, un kas spēj nodrošināt līguma darbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

5. Šis iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:

5.1. Iepirkuma līguma priekšmets ir gaismekļu – LED lampu un energoefektīvu spuldžu piegāde un uzstādīšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju un citos iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām (turpmāk tekstā arī – **Darbi**).

5.2. Iepirkuma procedūra ir sadalīta daļas (līgumos) un piedāvājumu drīkst iesniegt par vienu vai abām iepirkuma daļām, par visu attiecīgās iepirkuma daļas līguma priekšmetu:

5.2.1. Pirmā daļa „Gaismekļu piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētas 2.vidusskolai”;

5.2.2. Otrā daļa „Gaismekļu piegāde un uzstādīšana Praulienas PII „Pasaciņa””.

5.3. Šī nolikuma izpratnē gaismekļu piegāde un uzstādīšana ir visi Darbi jeb iepirkuma līguma priekšmets, kura detalizēts apraksts sniegts nolikuma Līguma projektam pievienotajam pielikumam Tehniskā specifikācija attiecīgajā iepirkuma daļā.

6. Informācija par iepirkuma līgumu:

6.1. Pasūtītājs slēgs līgumu (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu „Līguma projekts”, tā pielikumiem, pievienotajiem dokumentiem) ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņemusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajā iepirkuma daļā.

6.2. Iepirkuma pirmās daļas līguma darbu izpildes vieta ir Madonas pilsētas 2.vidusskola, adrese: Skolas iela 10, Madona, Madonas novads.

6.3. Iepirkuma otrās daļas līguma darbu izpildes vieta ir Praulienas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”, adrese: „Pilsdārzi”, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads.

6.4. Līgumu ir plānots noslēgt uzreiz pēc iepirkuma procedūras beigām, 2013.gada aprīlī. Līguma Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņš ir noteikts līguma projektā.

6.5. Pasūtītājs neparedz Līguma izpildes nodrošinājumu.

6.6. Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas ar pasūtītāju ir jāvienojas par konkrētu līguma parakstīšanas dienu. Pasūtītājs paredz, ka līguma slēdzējs uz līguma parakstīšanu ierodas pie pasūtītāja. Ja pušes nevar vienoties par līguma slēgšanas dienu un laiku, to nosaka pasūtītājs, nosūtot uzaicinājumu slēgt Līgumu un nosakot līguma slēgšanas termiņu.

6.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar pasūtītāju, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektajā daļā noteiktajam.

6.8. Iepirkuma Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 5.pielikumam „Līguma projekts” un tā pielikumiem. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā, iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti.

Iepirkuma nolikuma un tā pielikumu noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma nolikums un tā pielikumi nav Līgumam pievienoti kā pielikums.

7. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:

Pasūtītājs nav paredzējis ieinteresēto piegādātāju sanāksmi objekta apskatei.

8. Iepirkuma Līguma finansēšanas avots:

8.1. Iepirkuma pirmajā daļā - Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPKFI) atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai II kārtā” ietvaros apstiprinātā projekta „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana Madonas pilsētas 2.vidusskolā Skolas ielā 10, Madonā, Madonas novadā” Nr.KPKFI-15.1/85, īstenošanai piešķirtais finansējums un pašvaldības finansējums.

8.2. Iepirkuma otrajā daļā - Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPKFI) atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai II kārtā” ietvaros apstiprinātā projekta „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana PII „Pasaciņa” Praulienas pagasts, Madonas novads” Nr.KPKFI-15.1/87, īstenošanai piešķirtais finansējums un pašvaldības finansējums.

9. Informācijas konfidencialitāte:

Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

10. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

10.1. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00;

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

10.2. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 25.marta plkst.10.20.** Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

10.3. **Piedāvājumu atvēršana** notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2013.gada 25.marta plkst.10:20 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitiskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

11. Piedāvājuma nodrošinājums:

Piedāvājuma nodrošinājums nav jāsniedz.

12. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

12.1. Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galieim nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

12.2. Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas.

12.3. Uz katru eksemplāru ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIGINĀLS” vai „KOPIJA”.

12.4. Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums.

12.5. Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāsniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.

12.6. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

12.7. Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāsniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos dotajām veidlapām (formām). Piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst,

papildināt vai kā citādi mainīt nolikuma pielikumā dotās formas, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā internetā ir publicējusi precizējumus vai grozījumus. Tādā gadījumā, sagatavojot piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā internetā publicēto aktualizēto formu, ja tāda ir publicēta.

12.8. Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

12.9. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretenders), tas finanšu piedāvājumā norāda informāciju par visiem personu apvienības dalībniekiem.

12.10. Uz **piedāvājuma titullapas** ir jānorāda vismaz: iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautajumiem vai, pēc lēmuma pienemšanas - pazinojumu par pienemto lēmumu.

12.11. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē Tehniskā specifikācija, izpildāmie Darbi un ir jāparedz visu Līguma Darbu izmaksu lielums, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

12.12. Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

12.12.1. Ja piedāvājumu iesniedz uz abām iepirkuma daļām, katrai iepirkuma daļai iesniedz atsevišķu finanšu piedāvājumu.

12.12.2. Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka Latvijas latos, santīmos;

12.12.3. Finanšu piedāvājumā visas izmaksas norāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

12.12.4. Finanšu piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 „Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma pirmajai daļai” un/vai attiecīgi pielikumam Nr.2 „Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma otrajai daļai”.

12.12.5. Piedāvātajā līgumcenā (termina skaidrojums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 9.punktam) ietver visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkumā paredzēto Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, ņemot vērā iepirkuma procedūras dokumentācijā doto informāciju, tai skaitā visi nodokļi, nodevas u.c.maksājumi, kā arī visas saprātīgi un profesionāli paredzamās ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

12.12.6. Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt speciālistus, kuri neprot latviešu valodu, finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

12.12.7. Piedāvājumā norādītā cena tiek fiksēta uz visu Darbu izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus un ņemot vērā Publisko iepirkumu likumā noteikto.

12.13. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.

12.14. Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav atļauti.

12.15. Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakoju (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakoju)).

12.16. **Piedāvājuma aploksnes noformējums:**

12.16.1. Aploksni adresē **Madonas novada pašvaldībai** uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,

Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkuma procedūrā

„Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma piegāde un uzstādīšana Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs”

identifikācijas numurs MNP2013/10_KPFI

Aizliegts atvērt līdz 2013.gada 25.marta plkst.10.20.

12.16.2. Uz aploksnes jābūt norādītam **Pretendenta nosaukumam un pasta adresei**, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

13. Piedāvājumu saņemšana

- 13.1. Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:
- 13.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
 - 13.1.2. faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.
- 13.2. Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendantu.
- 13.3. Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.
- 13.4. Saņemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem tikai kādā no šiem gadījumiem:
- 13.4.1. ja piedāvājums ir iesniegts pēc noteiktā termiņa beigām;
 - 13.4.2. ja pretendents to atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
 - 13.4.3. Publisko iepirkumu likuma 55.panta 4¹.daļā noteiktajā gadījumā.

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

14. Iepirkuma procedūras dokumentācija:

- 14.1. Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem un cita pasūtītāja mājaslapā internetā publicētā informācija (dokumenti) pie attiecīgās iepirkuma procedūras. Iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi), Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi arī ir iepirkuma dokumentācija.
- 14.2. Katra pretendenta pienākums ir pārliecināties (neskaidrību gadījumā uzdot jautājumus iepirkumu komisijai nolikuma 16.punktā noteiktajā kārtībā), lai viņa piedāvājums ietvertu visas pasūtītāja prasības.

15. Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:

- 15.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv sadaļā „Iepirkumi”. Tur tiek publicēta arī informācija par iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.
- 15.2. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie juristes - iepirkumu speciālistes S.Arcimovičas darba dienās laikā no plkst.8:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz 13:00.
- 15.3. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā vai lūdzot to nosūtīt uz piegādātāja norādīto adresi. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas izmaksām un nosūtīšanas izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Par tādu dokumentu izsniegšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (piemēram, tehniskais projekts), pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.

16. Sarakste, informācijas sniegšana:

- 16.1. Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas numuru.

16.2. Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai (nolikuma 3.punkts) jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079, e-pastā signe.arcimovica@madona.lv, pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā.

16.3. Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātajam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā piegādātāja norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu.

16.4. Iepirkumu komisija atbildes sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

16.5. Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresētos Piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

16.6. Ja iepirkumu komisija pieprasī papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

Prasības pretendentam

17. Prasības pretendentam:

17.1. normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

17.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents), visi tās dalībnieki savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot arī sekojošo:

- 1) nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;
- 2) norāda galveno dalībnieku un/vai personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;
- 3) norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus un to apjomu līguma izpildē.

17.3. Ja līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai, tā pirms iepirkuma līguma noslēgšanas attiecīgā valsts reģistrā var reģistrēt personālsabiedrību un pasūtītājam iesniegt reģistrācijas dokumenta kopija.

17.4. Ja pretendents līguma izpildē ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju un balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai pierādītu savu tehnisko un profesionālo spēju atbilstību līguma izpildei, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos nodot resursus un veikt Līguma Darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, norādot nododamos resursus un darbus (darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta un % no piedāvājuma cenas).

17.5. Pretendentam ir darbu izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un darbinieki, kā arī materiālie un finanšu resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu paredzamo līgumu.

17.6. Pretendents nav izslēdzams no turpmākas dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektās daļas noteikumiem.

17.7. Citas iepirkuma nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

18. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

18.1. Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 12.10.punktā noteiktajam.

18.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju.

18.3. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.1 un/vai pielikuma Nr.2 formu attiecīgajai iepirkuma daļai.

18.4. Personu apvienības gadījumā – ir jāiesniedz savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 17.2.punktā noteiktajam.

18.5. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, - pretendenta un apakšuzņēmēja savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 17.4.punktā noteiktajam.

- 18.6. Uzņēmumu reģistra izziņas kopija vai cits dokuments par paraksta tiesīgajām personām, kas ir parakstījušas piedāvājumu, 17.2.punktā un/vai 17.4.punktā minēto vienošanos.
- 18.7. Nolikuma pielikums Nr.3., „Tehniskais piedāvājums iepirkuma pirmajai daļai” un/vai attiecīgi pielikums Nr.4., „Tehniskais piedāvājums iepirkuma otrajai daļai”, kas aizpildīts saskaņā ar doto formu.
- 18.8. Par piegādājamām LED lampām katram lampu veidam ir jāiesniedz CE sertifikāts (kopija) un EMC (Electromagnetic compatibility) testa protokols (kopija), kas apliecinā atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/108/EK (2004.gada 15.decembris) Par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību.
- 18.9. Par piegādājamām Energoekonomiskajām CFL spuldzēm (kompaktās dienasgaismas spuldzes), ir jāiesniedz CE sertifikāts (kopija) un sertifikāts (kopija) vai ražotāja apliecinājums (kopija) par atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/95/EK (2003.gada 27.janvāris) Par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EU RoHS direktīva).
- 18.10. Pretendenta apliecinājums, ka līguma slēgšanas gadījumā viņa rīcībā būs darbaspēks, kas atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs veikt gaismekļu uzstādīšanu.
- 18.11. Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra tās dalībnieka), apliecinājums/i, par to, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantā noteiktie pretendantu izslēgšanas noteikumi.
- 18.12. Lai saīsinātu piedāvājumu vērtēšanas laiku, Pretendents piedāvājumā uzreiz var iekļaut VID izziņu, kas nav izdota agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, par to, ka tam Latvijā nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas pārsniedz 100 latus. Šo dokumentu iekļaut piedāvājumā nav obligāti.
- 18.13. Citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.
- 18.14. Dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu iekļaut piedāvājumā.

19. Pretendenta tiesības un pienākumi:

- 19.1. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir pretendantu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šī nolikuma noteikumus.
- 19.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai pretendents, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām.
- 19.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, norādot piedāvājumā par tiem informāciju atbilstoši nolikumā noteiktajam.
- 19.4. Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.
- 19.5. Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami un/vai ja tehniskā projekta atsevišķās sadaļas iekļautās ziņas ir pretrunā.
- 19.6. Pretendentam, sagatavojoj piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (jautājumiem, atbildēm un citu publicēto informāciju).
- 19.7. Pretendents var atsaukt piedāvājumu, kamēr iepirkumu komisija nav piešķirusi līguma slēgšanas tiesības.
- 19.8. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts.
- 19.9. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).
- 19.10. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajam pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu originālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.
- 19.11. Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).
- 19.12. Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

19.13. Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši piedāvājumā norādītajam. Atkāpes no piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina pretendentiem sākotnēji noteiktās prasības.

19.14. Ja iepirkumu komisija pieprasī papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

20. Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

20.1. Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību, un tehnisko piedāvājumu vērtēšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (tekstā – iepirkumu komisija). Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē.

20.2. Katrs iepirkumu komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.

20.3. Piedāvājumu vērtēšana notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

20.4. Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents iesniedzot piedāvājumu ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un piekrīt par piedāvāto cenu izpildīt Līguma Darbus.

20.5. Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

20.6. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

20.6.1. Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

20.6.2. Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

20.7. Iepirkumu komisija pārbauda pretendantu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

20.7.1. Ja pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis (kvalifikācija) nav atbilstošs nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

20.8. Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos norādīto tehnisko prasību līmenim:

20.8.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai pretendenta piedāvājumā iekļautais tehniskais piedāvājums ir skaidri saprotams un atbilst attiecīgās Tehniskās specifikācijas prasībām.

20.8.2. Ja pretendenta profesionālās spējas nav atbilstošas nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

20.8.3. Par piedāvājumiem, kuros nebūs ietverti visi sarakstes laikā publicētie precizējumi, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

20.8.4. Ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju darbu laikā nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentos noteikto prasību izpildi atbilstoši attiecīgo Tehnisko specifikāciju un citos iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.

- 20.9. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās pozīcijās, kurās kļūdas ir konstatētas.
- 20.9.1. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.
- 20.9.2. Ja ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija par to paziņo attiecīgajam pretendentam. Ja pretendents nepiekrt aritmētisko kļūdu labojumiem, tam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams. Vērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma un aritmētikas noteikumiem izlabotās cenas.
- 20.10. Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.panta kārtībā. Nepamatoti lētu piedāvājumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.
- 20.11. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
- 20.12. Lai novērtētu vai uz pretendentu un personu, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, iepirkumu komisija veic iepriekšminētajā likuma panta (5²) daļā noteiktās darbības. Ja pretendenta piedāvājumā ir iekļauta VID izziņa, kas lēmuma pieņemšanas dienā nav izdota agrāk kā vienu mēnesi, par to, ka tam Latvijā nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas pārsniedz 100 latus, iepirkumu komisija to atkārtoti neprasa.
- 20.13. Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē. Ja pretendents atsauc piedāvājumu, iepirkumu komisija to turpmāk nevērtē.
- 20.14. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai tas atbild uz jautājumiem, skaidro piedāvājumā iekļauto informāciju, sniedz papildus informāciju, u.c.
- 20.15. Ja komisija pieprasā, lai pretendents precīzē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
- 20.16. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt pretendenta kvalifikāciju un/vai piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, piemēram, Lursoft, Uzņēmumu reģistra datu bāze, kā arī pieprasot informāciju no citiem pasūtītājiem par piedāvājumā norādīto pieredzi.
- 20.17. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem nenovērš pasūtītāja šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
- 20.18. Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu.

21. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

- 21.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu. Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un kurš ir ar viszemāko cenu.
- 21.2. Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

22. Iepirkumu komisijas tiesības:

- 22.1. Veikt nebūtiskus grozījumus, precizējumus, skaidrojumus iepirkuma procedūras nolikumā, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma procedūras nolikumā veicami būtiski grozījumi, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicē attiecīgu paziņojumu.
- 22.2. Ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt Pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas pareizību, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantiem.
- 22.3. Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
- 22.4. Izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.
- 22.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.
- 22.6. Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta.
- 22.7. Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.

23. Iepirkumu komisijas pienākumi:

- 23.1. Izskatīt visus noteiktajā laikā saņemtos pretendentu piedāvājumus, veicot visas pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.
- 23.2. Noteiktajā termijā saskaņā ar nolikuma 16.4.un 16.5.punktiem pirms piedāvājumu iesniegšanas sniegt atbildes uz iepirkuma procedūrā saņemtajiem jautājumiem.
- 23.3. Izsniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 23.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Pretendenta²

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā
„Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma piegāde un uzstādīšana Madonas novada
pašvaldības izglītības iestādēs”,
identifikācijas numurs MNP2013/10_KPFI
iepirkuma pirmajā daļā „Gaismekļu piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētas 2.vidusskolai”

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar citu pieejamo informāciju, piedāvājam veikt *gaismekļu piegādi un uzstādīšanu Madonas pilsētas 2.vidusskolai* saskaņā ar iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām par līgumcenu bez PVN:

Līguma Darba daļa	Daudzums/gab.	Vienības cena Ls bez PVN	Kopā cena Ls bez PVN
1. LED lampa T8 (600mm)	494		
2. LED lampa T8 (1500mm)	58		
3. Energoekonomiskā spuldze	229		
4. Uzstādīšana	781		
Summa kopā Ls (bez PVN)			
PVN 21%			
Summa kopā Ls (ar PVN 21%)			

Apliecinām, ka:

- esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Līguma Darbus par šajā piedāvājumā norādīto līgumcenu.
- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām un citiem normatīvajiem aktiem.
- Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas.
- Mums ir pietiekami finanšu, materiālie u.c. resursi pakalpojuma veikšanai.
- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, atrodas pretendenta _____ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: *pārstāvja amats, vārds uzvārds*, kas pretendantu pārstāv uz (*statuti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo*) pamata.

Pretendenta kontaktpersona: _____ vārds uzvārds, _____ amats, kontakti _____ .

Pretendenta pārstāvis

_____ (amats, paraksts, atšifrējums, datums)

¹ Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:
Pretendenta juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas internetā (ja ir)
Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

² Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, ir jānorāda visi apvienības dalībnieki.

*Nolikuma pielikums Nr.2 „Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma otrajai daļai”
(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)³*

Pretendenta⁴

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā
**„Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma piegāde un uzstādīšana Madonas novada
pašvaldības izglītības iestādēs”,**
identifikācijas numurs MNP2013/10_KPFI
iepirkuma otrajā daļā „Gaismekļu piegāde un uzstādīšana Praulienas PII „Pasaciņa””

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar citu pieejamo informāciju, piedāvājam veikt *gaismekļu piegādi un uzstādīšanu Praulienas PII „Pasaciņa”* saskaņā ar iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām par līgumcenu bez PVN:

Līguma Darba daļa	Daudzums/gab.	Vienības cena Ls bez PVN	Kopā cena Ls bez PVN
1. LED lampa T8 (600 mm)	138		
2. LED lampa T8 (1200mm)	46		
3. Energoekonomiskā spuldze	148		
4. Uzstādīšana	332		
Summa kopā Ls (bez PVN)			
PVN 21%			
Summa kopā Ls (ar PVN 21%)			

Apliecinām, ka:

1. esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Līguma Darbus par šajā piedāvājumā norādīto līgumcenu.
2. Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām un citiem normatīvajiem aktiem.
3. Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas.
4. Mums ir pietiekami finanšu, materiālie u.c. resursi pakalpojuma veikšanai.
5. Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, atrodas pretendenta _____ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu putas līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: *pārstāvja amats, vārds uzvārds*, kas pretendantu pārstāv uz (*statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo*) pamata.

Pretendenta kontaktpersona: _____ vārds uzvārds, _____ amats, kontakti _____ .

Pretendenta pārstāvis _____

(amats, paraksts, atšifrējums, datums)

³ Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

⁴ Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, ir jānorāda visi apvienības dalībnieki.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Līgumam „Gaismekļu piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētas 2.vidusskolai”

1. Mēs apņemamies piegādāt un uzstādīt gaismekļus pasūtītāja norādītajās vietās objektā – Madonas pilsētas 2.vidusskola, adrese: Skolas ielā 10, Madona, Madonas novads.
2. Piegādājot LED lampas, visiem lampu veidiem tiks pievienots CE sertifikāts un EMC (Electromagnetic compatibility) testa protokols, kas apliecinā atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/108/EK (2004.gada 15.decembris) Par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību.
3. Piegādājot Energoekonomiskās CFL spuldzes (kompaktās dienasgaismas spuldzes), tiks pievienots CE sertifikāts un sertifikāts vai ražotāja apliecinājums par atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/95/EK (2003.gada 27.janvāris) Par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EU RoHS direktīva).
4. Preču kvalitātes garantijas termiņš ir(ne mazāks kā 36 mēneši).
5. Uzstādīšana nozīmē gaismekļu (lampa un spuldžu) ievietošanu esošajos pasūtītāja gaismas ķermējos tā, lai uzstādītie gaismekļi funkcionē.
6. Piegāde un uzstādīšana tiks veikta viena mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas, iepriekš ar pasūtītāja pārstāvi vienojoties par konkrētu piegādes un uzstādīšanas dienu.

PRASĪBAS GAISMEKĻIEM			PIEDĀVĀJUMS
Nr. p.k.	Gaismekļa veids	Skaits (gab.)	Preču skaits un apraksts ⁵
1.	LED lampa T8 (600mm)	494	
<u>Tehniskie rādītāji:</u> Lampas tips: T8; Lampu izmēri: 600mm; Ligzda: G13; Kolbas veids: caurspīdīga; Kolbas materiāls: polikarbonāts; Ieejas spriegums: 180 - 250V AC; Barošanas bloks: iebūvēts; Izmantošanas vieta: iekštelpas; Darba mūžs: ne mazāk kā 50000 h; Lampas patēriņjama jauda: ne vairāk kā 8 W; Gaismas plūsma: ne mazāk kā 760 Lm; Gaismas krāsas temperatūras diapazons: 3800-4300 K; Gaismas atveidošanas indekss Ra: ne mazāk kā 80; Maksimālais apgaismojums 2 m attālumā tieši zem lampas : ne mazāk kā 90 Lx; Maksimālais apgaismojums 2,5 m attālumā tieši zem lampas : ne mazāk kā 65 Lx.			
2.	LED lampa T8 (1500mm)	58	
<u>Tehniskie rādītāji:</u>			

⁵ Pretendentam ir jānorāda tāda informācija par piedāvātajiem gaismekļiem, lai pasūtītājs varētu pārbaudīt to atbilstību noteiktajām prasībām.

Lampas tips: T8; Lampu izmēri: 1500mm; Ligzda: G13; Kolbas veids: caurspīdīga; Kolbas materiāls: polikarbonāts; Ieejas spriegums: 180 - 250V AC; Barošanas bloks: iebūvēts; Izmantošanas vieta: iekštelpas; Darba mūžs: ne mazāk kā 50000 h; Lampas patēriņuma jauda: ne vairāk kā 18 W; Gaismas plūsma: ne mazāk kā 1530 Lm; Gaismas krāsas temperatūras diapazons: 3800-4300 K; Gaismas atveidošanas indekss Ra: ne mazāk kā 80; Maksimālais apgaismojums 2 m attālumā tieši zem lampas: ne mazāk kā 205 Lx; Maksimālais apgaismojums 2,5 m attālumā tieši zem lampas: ne mazāk kā 155 Lx.	
3. Energoekonomiskā spuldze	229
<u>Tehniskie rādītāji:</u> Lampas tips: CFL; Lampas veids: „nūjiņveida”; Ligzda: E27; Izmantošanas vieta: iekštelpas; Darba mūžs: ne mazāk kā 10000 h; Lampas patēriņuma jauda: ne vairāk kā 15 W; Gaismas plūsma: ne mazāk kā 770 Lm; Gaismas temperatūras diapazons: 2300-2700 K; Gaismas atveidošanas indekss Ra: ne mazāk kā 80; Lampas uzsildīšanas laiks līdz 60%: ne vairāk kā 40 s; Lampas palaišanas laiks: ne vairāk kā 2s; Pilns lampas garums: ne vairāk kā 140mm; Lampas diametrs: ne vairāk kā 45mm; Dzīvsudraba saturs: ne vairāk kā 2.5 mg; Ieslēgšanas/ izslēgšanas cikli: ne mazāk kā 10000.	

Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, atšifrējums, datums)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Līgumam „Gaismekļu piegāde un uzstādīšana Praulienas PII „Pasaciņa””

- Mēs apņemamies piegādāt un uzstādīt gaismekļus pasūtītāja norādītajās vietās objektā – pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”, adrese: „Pilsdārzi”, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads.
- Piegādājot LED lampas, visiem lampu veidiem tiks pievienots CE sertifikāts un EMC (Electromagnetic compatibility) testa protokols, kas apliecinā atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/108/EK (2004.gada 15.decembris) Par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību.
- Piegādājot Energoekonomiskās CFL spuldzes (kompaktās dienasgaismas spuldzes), tiks pievienots CE sertifikāts un sertifikāts vai ražotāja apliecinājums par atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/95/EK (2003.gada 27.janvāris) Par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EÜ RoHS direktīva).
- Preču kvalitātes garantijas termiņš ir(ne mazāks kā 36 mēneši).
- Uzstādīšana nozīmē gaismekļu (lampa un spuldžu) ievietošanu esošajos pasūtītāja gaismas ķermenos tā, lai uzstādītie gaismekļi funkcionē.
- Piegāde un uzstādīšana tiks veikta viena mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas, iepriekš ar pasūtītāja pārstāvi vienojoties par konkrētu piegādes un uzstādīšanas dienu.

PRASĪBAS GAISMEKĻIEM			PIEDĀVĀJUMS
Nr. p.k.	Gaismekļa veids	Skaits (gab.)	Preču skaits un apraksts ⁶
1.	LED lampa T8 (600mm)	138	
<u>Tehniskie rādītāji:</u> Lampas tips: T8; Lampu izmēri: 600mm; Ligzda: G13; Kolbas veids: caurspīdīga; Kolbas materiāls: polikarbonāts; Ieejas spriegums: 180 - 250V AC; Barošanas bloks: iebūvēts; Izmantošanas vieta: iekštelpas; Darba mūžs: ne mazāk kā 50000 h; Lampas patēriņjama jauda: ne vairāk kā 8 W; Gaismas plūsma: ne mazāk kā 760 Lm; Gaismas krāsas temperatūras diapazons: 3800-4300 K; Gaismas atveidošanas indekss Ra: ne mazāk kā 80; Maksimālais apgaismojums 2 m attālumā tieši zem lampas : ne mazāk kā 90 Lx; Maksimālais apgaismojums 2,5 m attālumā tieši zem lampas : ne mazāk kā 65 Lx.			

⁶ Pretendentam ir jānorāda tāda informācija par piedāvātajiem gaismekļiem, lai pasūtītājs varētu pārbaudīt to atbilstību noteiktajām prasībām.

2.	LED lampa T8 (1200mm)	46	
	<p><u>Tehniskie rādītāji:</u></p> <p>Lampas tips: T8;</p> <p>Lampu izmēri: 1200mm;</p> <p>Ligzda: G13;</p> <p>Kolbas veids: caurspīdīga;</p> <p>Kolbas materiāls: polikarbonāts;</p> <p>Ieejas spriegums: 180 - 250V AC;</p> <p>Barošanas bloks: iebūvēts;</p> <p>Izmantošanas vieta: iekštelpas;</p> <p>Darba mūžs: ne mazāk kā 50000 h;</p> <p>Lampas patēriņama jauda: ne vairāk kā 18 W;</p> <p>Gaismas plūsma: ne mazāk kā 1530 Lm;</p> <p>Gaismas krāsas temperatūras diapazons: 3800-4300 K;</p> <p>Gaismas atveidošanas indekss Ra: ne mazāk kā 80;</p> <p>Maksimālais apgaismojums 2 m attālumā tieši zem lampas: ne mazāk kā 205 Lx;</p> <p>Maksimālais apgaismojums 2,5 m attālumā tieši zem lampas: ne mazāk kā 155 Lx.</p>		
3.	Energoekonomiskā spuldze	148	<p><u>Tehniskie rādītāji:</u></p> <p>Lampas tips: CFL;</p> <p>Lampas veids: „nūjiņveida”;</p> <p>Ligzda: E27;</p> <p>Izmantošanas vieta: iekštelpas;</p> <p>Darba mūžs: ne mazāk kā 10000 h;</p> <p>Lampas patēriņama jauda: ne vairāk kā 15 W;</p> <p>Gaismas plūsma: ne mazāk kā 770 Lm;</p> <p>Gaismas krāsas temperatūras diapazons: 2300-2700 K;</p> <p>Gaismas atveidošanas indekss Ra: ne mazāk kā 80;</p> <p>Lampas uzsildīšanas laiks līdz 60%: ne vairāk kā 40 s;</p> <p>Lampas palaišanas laiks: ne vairāk kā 2s;</p> <p>Pilns lampas garums: ne vairāk kā 140mm;</p> <p>Lampas diametrs: ne vairāk kā 45mm;</p> <p>Dzīvsudraba saturs: ne vairāk kā 2.5 mg;</p> <p>Ieslēgšanas/ izslēgšanas cikli: ne mazāk kā 10000.</p>

Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, atšifrējums, datums)

LĪGUMS Nr.

Gaismekļu piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētas 2.vidusskolai /
Gaismekļu piegāde un uzstādīšana Praulienas PII „Pasaciņa”

Madonā

2013. gada

Madonas pilsētas 2.vidusskola / Praulienas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”, reģistrācijas numurs _____, adrese_____, Madonas novads, kā vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un _____, reģistrācijas Nr. _____, adrese: _____, kā vārdā, saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes loceklis _____, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukt – Puses, vai atsevišķi - Puse, pamatojot ar Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu publiskā iepirkuma procedūrā „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma piegāde un uzstādīšana Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs”, identifikācijas numurs MNP2013/10_KPFI, turpmāk saukts – Iepirkums,

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana Madonas pilsētas 2.vidusskolā Skolas ielā 10, Madonā, Madonas novadā” Nr.KPFI-15.1/85 ietvaros /

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana PII „Pasaciņa” Praulienas pagasts, Madonas novads” Nr.KPFI-15.1/87 ietvaros,

izrādot brīvu un nepiesiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, darbaspēku un citiem resursiem piegādāt un uzstādīt gaismekļus (LED lampas un energoefektīvas spuldzes), turpmāk tekstā - **Darbi**, Madonas pilsētas 2.vidusskolā / Praulienas pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”, turpmāk tekstā – **objekts**, saskaņā ar Līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā.
- 1.2. Piegādes un uzstādīšanas adrese: *Skolas iela 10, Madona, Madonas novads / „Pilsdārzi”, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads*.
- 1.3. Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir jāveic viena mēneša laikā no Līguma noslēgšanas.

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. Līgumcena darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu, Pusēm vienojoties tiek noteikta Ls _____ (_____) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir Ls _____ (_____). Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli ir Ls _____ (_____).
- 2.2. Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši: Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu pēc Darbu pabeigšanas. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktie Darbi 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 2.3. Ja Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu pieņemšanas nodošanas aktu un rakstiski nav saņēmis defektu aktu par konstatētajiem trūkumiem par izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Darbi skaitās pieņemti un, līdz ar to, Pasūtītājam tie jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 2.4. Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja kādiem no Līgumā paredzētiem darbiem Izpildītājs nav paredzējis cenu, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

2.5. Līgums ir fiksētās summas Līgums, kas balstīts uz Izpildītāja piedāvājumu. Materiālu, darbu, mehānismu vai Darbu izpildei pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 3.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši prasībām izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
- 3.2. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Izpildītājs apņemas Darbus Pasūtītājam nodot ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
- 4.2. Izpildītājs apņemas visa Līguma darbu izpildes laikā nodrošināt darbu izpildei atbilstoši kvalificētus / sertificētus speciālistus un citus darbiniekus, kā arī nodrošina pietiekamus materiālos un citus resursus pilnīgai Darbu izpildei Līguma noteiktajā termiņā.
- 4.3. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu novēršanu, veicot preču apmaiņu un uzstādīšanu.
- 4.4. Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai.
- 4.5. Veicot Darbus Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas drošības prasībām piegādājamām precēm un Līguma Darbu izpildi. Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktyem.
- 4.6. Ja Izpildītājs Darbu izpildē piaaicina apakšuzņēmējus, Izpildītājs pats Pasūtītājam ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem.
- 4.7. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto izpildokumentāciju, iekārtu pasaes, materiālu sertifikātus, lietošanas instrukcijas, uzstādīšanas un demontēšanas instrukcijas, kā arī piegādāto preču garantijas talonus. Visiem dokumentiem ir jābūt valsts valodā vai ir jābūt to tulkojumam valsts valodā.

5. GARANTIJAS

- 5.1. Garantijas laiks Izpildītāja veiktajiem Darbiem, tai skaitā piegādātajām precēm, ir atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam un tas sākas pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
- 5.2. Gadījumā, ja garantijas laikā Izpildītāja Darbos tiks atklātas nepilnības vai slēpti defekti, kas ir Izpildītāja piegādātā nekvalitatīvā prece un/vai kas radušies veikto uzstādīšanas darbu rezultātā, tiek sastādīts defektu akts, ar kuru Izpildītājs ir informēts par defektiem. Izpildītājs defektu aktā norādītajā vai citā termiņā, Pusēm rakstveidā vienojoties, apņemas par saviem līdzekļiem novērst defektus, apmainot defekta preci pret jaunu un uzstādot to attiecīgajā vietā.
- 5.3. Pasūtītājs uzaicina Izpildītāju uz defektu akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs neierodas, pasūtītājs nosūta defektu aktu Izpildītājam pa pastu.
- 5.4. Pēc Defektu novēršanas Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 5.5. Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus, apmainot defekta preci pret jaunu un uzstādot to, un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam vai, ja Izpildītājs defektus nav novērsis noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības piaicināt citu personu defektu novēršanai. Pasūtītājs defektu novēršanas izdevumus atgūst no Izpildītāja, piestādot rēķinu, kas Izpildītājam ir jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā.
- 5.6. Pēc Darbu nodošanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ.

6. PUŠU ATBILDĪBA

- 6.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus Puse būtu saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

- 6.2. Ja Izpildītāja vaines dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Izpildītājs maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no izmaksājamām summām.
- 6.3. Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
- 6.4. Līgumsoda samaksa nevienu neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā.
- 6.5. Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī vienpusēji gadījumā, ja otra Puse nepienācīgi pilda Darbus vai neievēro tehniskās specifikācijas prasības, vai kādu Līgumā noteikto saistību un pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas nenovērš konkrēto pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojušās. Līguma laušanas gadījumā Puses 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām summām uz Līguma laušanas brīdi.
- 6.6. Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kuri nebija jāparedz, ņemot vērā situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet kas ietekmē Līguma izpildi, tad Pusei nekavējoties par šādiem apstākļiem ir jāziņo otrai Pusei. Tādā gadījumā Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu un/vai Līguma summas izmaiņām, ņemot vērā konkrēto situāciju.

7. NEPĀRVARAMA VARA

- 7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes kavēšana saistīta ar Nepārvaramas varas apstākļiem, kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi.
- 7.2. Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākjos, nekavējoties rakstiski jāinformē par to otru puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie apstākļi.
- 7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, tad Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

- 8.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, kas saistīts ar Līgumu, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Preces piegādes dienā pasūtītājs, piesaistot ekspertu, izpildītāja klātbūtnē veic gaismekļu pārbaudi, lai noteiktu to atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām tehniskajiem rādītājiem.
- 9.2. Darbi ir uzskatāmi par atbilstoši prasībām izpildītīem un pieņemamiem, ja gaismekļi atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, tie ir uzstādīti Pasūtītāja norādītajās vietās un funkcionē.
- 9.3. Atkāpes no Iepirkuma piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu. Vajadzības gadījumā Pasūtītājs atsevišķi izvērtē katru Piegādātāja ierosinājumu, ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina sākotnēji Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.
- 9.4. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kas ir atbildīgas par Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

9.5. Pušu kontaktpersonas:

Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma izpildi:

Tālrinis:

Fakss:

e-pasts:

Izpildītāju līguma izpildē pārstāv tā pilnvarotā persona:

Tālrinis:

Fakss:

e-pasts:

- 9.6. Par tiem Darbu izpildes organizatoriskajiem jautājumiem, kas nav atrunāti Līgumā, savstarpēji vienojas iepriekšējā punktā minētās personas.

- 9.7. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un Līgumā atrunāto saistību izpildei.
- 9.8. Visas Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pārstāvji.
- 9.9. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus.
- 9.10. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
- 9.11. Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības to saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm.
- 9.12. Līgums ir sagatavots uz _____ lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem vienu saņem Pasūtītājs, otru - Izpildītājs, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
- 9.13. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.

10. LĪGUMA PIELIKUMI

- 10.1. Līguma pielikums Nr.1 – „Tehniskā specifikācija iepirkuma pirmajai daļai”;
- 10.2. Līguma pielikums Nr.2 – „Tehniskā specifikācija iepirkuma otrajai daļai”;
- 10.3. Līguma pielikums Nr.3 – Sarakste iepirkuma laikā (ja tāda ir);
- 10.4. Līguma pielikums Nr.4 – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā.

14. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

*Madonas pilsētas 2.vidusskola /
Praulienas PII „Pasaciņa”*

Reģistrācijas Nr.

Adrese: _____,
Madonas novads, LV-

Konts Nr.

Valsts kase

Kods TRELLV22

IZPILDĪTĀJS

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Adrese: _____,
LV-

Konts Nr.

AS

amats

Valdes loceklis

_____ V.Uzvārds

_____ V.Uzvārds

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līgumam „Gaismekļu piegāde un uzstādīšana Madonas pilsētas 2.vidusskolai”

1. Piegādāt un uzstādīt gaismekļus pasūtītāja norādītajās vietās objektā – Madonas pilsētas 2.vidusskola, adrese: Skolas ielā 10, Madona, Madonas novads.
2. Piegādājot LED lampas, visiem lampu veidiem ir jāpievieno CE sertifikāts un EMC (Electromagnetic compatibility) testa protokols, kas apliecinā atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/108/EK (2004.gada 15.decembris) Par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību.
3. Piegādājot Energoekonomiskās CFL spuldzes (kompaktās dienasgaismas spuldzes), ir jāpievieno CE sertifikāts un sertifikāts vai ražotāja apliecinājums par atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/95/EK (2003.gada 27.janvāris) Par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EU RoHS direktīva).
4. Preču kvalitātes garantijas termiņš ir ne mazāks kā 36 mēneši.
5. Uzstādīšana nozīmē gaismekļu (lampa un spuldžu) ievietošana esošajos pasūtītāja gaismas ķermēnos tā, lai uzstādītie gaismekļi funkcionē.
6. Piegāde un uzstādīšana ir jāveic viena mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas, iepriekš ar pasūtītāja pārstāvi vienojoties par konkrētu piegādes un uzstādīšanas dienu.

PRASĪBAS GAISMEKĻIEM

Nr. p.k.	Gaismekļa veids	Skaits (gab.)
1.	LED lampa T8 (600mm)	494
Tehniskie rādītāji:		
Lampas tips: T8; Lampu izmēri: 600mm; Ligzda: G13; Kolbas veids: caurspīdīga; Kolbas materiāls: polikarbonāts; Ieejas spriegums: 180 - 250V AC; Barošanas bloks: iebūvēts; Izmantošanas vieta: iekštelpas; Darba mūžs: ne mazāk kā 50000 h; Lampas patēriņama jauda: ne vairāk kā 8 W; Gaismas plūsma: ne mazāk kā 760 Lm; Gaismas krāsas temperatūras diapazons: 3800-4300 K; Gaismas atveidošanas indekss Ra: ne mazāk kā 80; Maksimālais apgaismojums 2 m attālumā tieši zem lampas : ne mazāk kā 90 Lx; Maksimālais apgaismojums 2,5 m attālumā tieši zem lampas : ne mazāk kā 65 Lx.		
2.	LED lampa T8 (1500mm)	58
Tehniskie rādītāji:		
Lampas tips: T8; Lampu izmēri: 1500mm; Ligzda: G13; Kolbas veids: caurspīdīga; Kolbas materiāls: polikarbonāts; Ieejas spriegums: 180 - 250V AC; Barošanas bloks: iebūvēts;		

Izmantošanas vieta: iekštelpas;
 Darba mūžs: ne mazāk kā 50000 h;
 Lampas patērējama jauda: ne vairāk kā 18 W;
 Gaismas plūsma: ne mazāk kā 1530 Lm;
 Gaismas krāsas temperatūras diapazons: 3800-4300 K;
 Gaismas atveidošanas indekss Ra: ne mazāk kā 80;
 Maksimālais apgaismojums 2 m attālumā tieši zem lampas: ne mazāk kā 205 Lx;
 Maksimālais apgaismojums 2,5 m attālumā tieši zem lampas: ne mazāk kā 155 Lx.

3.	Energoekonomiskā spuldze	229
----	--------------------------	-----

Tehniskie rādītāji:

Lampas tips: CFL;
 Lampas veids: „nūjiņveida”;
 Ligzda: E27;
 Izmantošanas vieta: iekštelpas;
 Darba mūžs: ne mazāk kā 10000 h;
 Lampas patērējama jauda: ne vairāk kā 15 W;
 Gaismas plūsma: ne mazāk kā 770 Lm;
 Gaismas temperatūras diapazons: 2300-2700 K;
 Gaismas atveidošanas indekss Ra: ne mazāk kā 80;
 Lampas uzsildīšanas laiks līdz 60%: ne vairāk kā 40 s;
 Lampas palaišanas laiks: ne vairāk kā 2s;
 Pilns lampas garums: ne vairāk kā 140mm;
 Lampas diametrs: ne vairāk kā 45mm;
 Dzīvsudraba saturs: ne vairāk kā 2.5 mg;
 Ieslēgšanas/ izslēgšanas cikli: ne mazāk kā 10000.

TEHNISKĀ SPECIFIKAЦIJA

Līgumam „Gaismekļu piegāde un uzstādīšana Praulienas PII „Pasaciņa””

1. Piegādāt un uzstādīt gaismekļus pasūtītāja norādītajās vietās objektā – Madonas pilsētas 2.vidusskola, adrese: Skolas ielā 10, Madona, Madonas novads.
2. Piegādājot LED lampas, visiem lampu veidiem ir jāpievieno CE sertifikāts un EMC (Electromagnetic compatibility) testa protokols, kas apliecinā atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/108/EK (2004.gada 15.decembris) Par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību.
3. Piegādājot Energoekonomiskās CFL spuldzes (kompaktās dienasgaismas spuldzes), ir jāpievieno CE sertifikāts un sertifikāts vai ražotāja apliecinājums par atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/95/EK (2003.gada 27.janvāris) Par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EU RoHS direktīva).
4. Preču kvalitātes garantijas termiņš ir ne mazāks kā 36 mēneši.
5. Uzstādīšana nozīmē gaismekļu (lampu un spuldžu) ievietošana esošajos pasūtītāja gaismas ķermenos tā, lai uzstādītie gaismekļi funkcionē.
6. Piegāde un uzstādīšana ir jāveic viena mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas, iepriekš ar pasūtītāja pārstāvi vienojoties par konkrētu piegādes un uzstādīšanas dienu.

PRASĪBAS GAISMEKĻIEM

Nr. p.k.	Gaismekļa veids	Skaits (gab.)
1.	LED lampa T8 (600mm)	138
<u>Tehniskie rādītāji:</u>		
Lampas tips: T8;		
Lampu izmēri: 600mm;		
Ligzda: G13;		
Kolbas veids: caurspīdīga;		
Kolbas materiāls: polikarbonāts;		
Ieejas spriegums: 180 - 250V AC;		
Barošanas bloks: iebūvēts;		
Izmantošanas vieta: iekštelpas;		
Darba mūžs: ne mazāk kā 50000 h;		
Lampas patēriņjama jauda: ne vairāk kā 8 W;		
Gaismas plūsma: ne mazāk kā 760 Lm;		
Gaismas krāsas temperatūras diapazons: 3800-4300 K;		
Gaismas atveidošanas indekss Ra: ne mazāk kā 80;		
Maksimālais apgaismojums 2 m attālumā tieši zem lampas : ne mazāk kā 90 Lx;		
Maksimālais apgaismojums 2,5 m attālumā tieši zem lampas : ne mazāk kā 65 Lx.		
2.	LED lampa T8 (1200mm)	46
<u>Tehniskie rādītāji:</u>		
Lampas tips: T8;		
Lampu izmēri: 1200mm;		
Ligzda: G13;		
Kolbas veids: caurspīdīga;		
Kolbas materiāls: polikarbonāts;		
Ieejas spriegums: 180 - 250V AC;		
Barošanas bloks: iebūvēts;		

Izmantošanas vieta: iekštelpas;
 Darba mūžs: ne mazāk kā 50000 h;
 Lampas patērējama jauda: ne vairāk kā 18 W;
 Gaismas plūsma: ne mazāk kā 1530 Lm;
 Gaismas krāsas temperatūras diapazons: 3800-4300 K;
 Gaismas atveidošanas indekss Ra: ne mazāk kā 80;
 Maksimālais apgaismojums 2 m attālumā tieši zem lampas: ne mazāk kā 205 Lx;
 Maksimālais apgaismojums 2,5 m attālumā tieši zem lampas: ne mazāk kā 155 Lx.

3.	Energoekonomiskā spuldze	148
----	--------------------------	-----

Tehniskie rādītāji:

Lampas tips: CFL;
 Lampas veids: „nūjiņveida”;
 Ligzda: E27;
 Izmantošanas vieta: iekštelpas;
 Darba mūžs: ne mazāk kā 10000 h;
 Lampas patērējama jauda: ne vairāk kā 15 W;
 Gaismas plūsma: ne mazāk kā 770 Lm;
 Gaismas krāsas temperatūras diapazons: 2300-2700 K;
 Gaismas atveidošanas indekss Ra: ne mazāk kā 80;
 Lampas uzsildīšanas laiks līdz 60%: ne vairāk kā 40 s;
 Lampas palaišanas laiks: ne vairāk kā 2s;
 Pilns lampas garums: ne vairāk kā 140mm;
 Lampas diametrs: ne vairāk kā 45mm;
 Dzīvsudraba saturs: ne vairāk kā 2.5 mg;
 Ieslēgšanas/ izslēgšanas cikli: ne mazāk kā 10000.