



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

14.03.2013.

Uz 13.03.2013.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkuma procedūrā: „**Papildus veicamie būvdarbi projekta "Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija" ietvaros**”, identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums: Izskatot tehnisko projektu un darbu daudzumus nav saprotams vai ventilācijas un ugunsapsardzes signalizācijas sistēma tiek montēta virs iekārtajiem griestiem vai zem tiem, vai jādemontē esošie griesti, vai pēc sistēmas montāžas, nepieciešams atjaunot griestus?

ATBILDE uz 1.jautājumu:

1. UAS signalizāciju paredzēts montēt zem pārseguma paneļiem, pie kuriem ir iekārti akustisko griestu paneļi. Sistēmas montāžu var veikt arī bez iekārto griestu demontāžas, jo griesti neaiziet līdz sienai, bet ir ar 0,3 m spraugu.
2. Vietās, kur ventilācijas sistēma tiek montēta starp pārsegumu un piekārtajiem griestiem, atbilstoši tehniskajam projektam, situācijai uz vietas un pielietojamiem darba paņēmieniem, griesti pēc nepieciešamības ir jādemontē un pēc tam jāatjauno agrākajā stāvoklī.
3. Veicot līgumā paredzēto inženierkomunikāciju montāžu, atbilstoši tehniskajam projektam, situācijai uz vietas un pielietojamiem darba paņēmieniem, vietās, kur tās šķērso pārsegumu un/vai starpsienas un tiek bojāta esošā apdare, pabeidzot darbus, apdare jāatjauno agrākajā stāvoklī.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts