



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reg. Nr. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

24.04.2013.  
Uz 19.04.2013.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkuma procedūrā: „**Kalnagravas tautas nama būvdarbi**”, identifikācijas numurs MNP2013/14\_EFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija ieinteresēto piegādātāju sanāksmē saņēma jautājumus iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

**1. Jautājums:** *Lūdzu paskaidrojet vai jāizbūvē viens vai trīs skursteņi?*

**ATBILDE uz 1.jautājumu:**

Skurstenis sastāv no 3 (trīs) dūmvadiem

**2. Jautājums:** *Cik liela ir apkures katla granulu tvertne?*

**ATBILDE uz 2.jautājumu:**

Apkures granula katla tvertne - 600l.

**3. Jautājums:** *Kāda ir trīsgaitu vārstā regulēšanas sistēma?*

**ATBILDE uz 3.jautājumu:**

Vārsts tiek regulēts manuāli.

**4. Jautājums:** *Kāds ir dūmvada ārējās čaulas materiāls?*

**ATBILDE uz 4.jautājumu:**

Rūpnieciski izgatavots un rūpnieciski krāsots tērauds; tehniskos parametrus čaulai, stiprinājumiem saskaņā ar izgatavotāja tehnoloģiju.

**5. Jautājums:** *Pēc tehniskā projekta saprotams, ka skatītāju zālē daļa ventilācijas sistēmas (posmā no ieejas līdz skatuvei) ir atklātā veidā, vai nepieciešams papildus veikt apdarī atklātajam ventilācijas posmam?*

**ATBILDE uz 5.jautājumu:**

1. ventilācijas vadu vietā jādemontē piekārtie grieisti (zāles garenmalās);
2. pēc ventilācijas vadu montāžas tie ir jāapšuj ar kārbu: horizontālajā plaknē izmantojot demontēto griestu akustiskos elementus, vertikālajā plaknē kārbas karkasu apšūt ar balti nokrāsotu saplāksni ( $h=0,5\text{m}$ ). Jāparedz materiāli kārbas izveidei, bet kārbas un izvadu risinājums ir jāprecizē uz vietas pēc piekārto griestu demontāžas un ventilācijas montāžas. Konstrukciju krāsot baltā tonī.

6. Jautājums: Lūdzu precizēt kur jāpieslēdz ventilācijas ugunsdrošo vārstu vadība?

**ATBILDE uz 6.jautājumu:**

Ugunsdrošajiem vārstiem precizēta marka: UVA60-400 (Amalva vai ekvivalents), bez piedziņas, pieslēgums nav nepieciešams.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķersts

Arcimoviča 64860571