



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

12.10.2013.  
Uz 11.10.2013.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkumā: „**Mārcienas pamatskolas sporta zāles vienkāršotā renovācija**”, identifikācijas numurs MNP2013/53\_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums: Vai pozīcijās:

Sienu gruntēšana, špaktelēšana (izlīdzināšana)	m2	423,75
Griestu gruntēšana, špaktelēšana (izlīdzināšana)	m2	266,70
Dzelzbetona siju gruntēšana, špaktelēšana (izlīdzināšana)	m2	64,64

Ir jāparedz sienu izlīdzināšana ar apmetumu izmantojot stiklšķiedras sietu, vai jāsparedz tikai plaisu un caurumu aizdare?

**ATBILDE uz 1.jautājumu:**

Sienu izlīdzināšana ar apmetumu, izmantojot stiklšķiedras sietu, nav jāparedz. Ir jāparedz sienu gruntēšana, špaktelēšana (izlīdzināšana), tai skaitā arī plaisu un caurumu aizdare.

2. Jautājums: Lūdzu sniegt aptuvenus demontējamās ventilācijas šahtas izmērus.

**ATBILDE uz 2.jautājumu:**

Šahtas aptuvenais izmērs 1500x1000x1000mm.

3. Jautājums: Lūdzu sniegt aptuvenu ventilācijas restiņu izmēru.

**ATBILDE uz 3.jautājumu:**

Aptuvenais izmērs 300x200 mm.

4. Jautājums: Lūdzu sniegt pozīcijas:

Esošās ailes koka aizpildījuma demontāža	gab	1,00
------------------------------------------	-----	------

aptuvenus izmērus

**ATBILDE uz 4.jautājumu:**

Aptuvenais izmērs - 2300x1600 mm.

5. Jautājums: Vai PVC logiem jāparedz triecienizturīgs stikls?.

**ATBILDE uz 5.jautājumu:**

PVC logiem nav jāparedz triecienizturīgs stikls.

6. Jautājums: Lūdzu sniegt ārējās palodzes platumu.

**ATBILDE uz 6.jautājumu:**

Ārējās palodzes platums ir 13 cm

7. Jautājums: Lūdzu precizēt ventilācijas restišu materiālu (metāla vai PVC).

**ATBILDE uz 7.jautājumu:**

Ventilācijas restišu materiāls – PVC.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķērsts