Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem

M 1:500

Lapa ŪKT-4 | Lapa ŪKT-4 | Lapa ŪKT-2 | Lapa ŪKT-2

Valsts ceļa šķērsojums ar caurdūruma metodi no ŪM-42 līdz Ū1-3, L=21.5m

N W E S

70860100211 70860100013 70860100144 70860100118 70860100254 70860100130 70860100202 70860100139 70860100195 70860100269

x=300700
y=640700

sark.līn Kalna iela 2MDz "Salaskalns" MN 2MDz Pagasta pārvalde

ŪM-44 (trases pagrieziens 2°)

EM dubultuzmava De63

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn50 mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules De63 mm pievienojumam

Ū1-5 DN1000 (Iztukošanas aka)

Aizsargčaula PE caurulei De63 mm

ŪM-44a (vert. pagrieziens R3.15)

EM PE trejgabals De63

ŪM-45 (trases pagrieziens 9°)

ŪM-46 (trases pagrieziens 7°)

ŪM-47 (trases pagrieziens 25°)

ŪM-48 (trases pagrieziens 14°)

ŪM-49 (trases pagrieziens 15°)

ŪM-50

ŪM-51 (trases pagrieziens 4°)

ŪM-52

ŪM-53

ŪM-54 (trases pagrieziens 17°)

ŪM-55 (trases pagrieziens 17°)

ŪM-10a (vert. pagrieziens R3.15)

ŪM-10b (vert. pagrieziens R3.15)

ŪM-10c (vert. pagrieziens R3.15)

ŪM-11 (trases pagrieziens 7°)

ŪM-12 (trases pagrieziens 10°)

ŪM-13 (trases pagrieziens 57°)

Ū1-2 DN1500

Aizsargčaula PE caurulei De63 mm

Enkurojošs atloks Dn50 PE caurulei De63 mm

Atloku aizbīdnis Dn50 mm

Atloku trejgabals Dn50/50 mm

Aizsargčaula PE caurulei De63 mm

Enkurojošs atloks Dn50 PE caurulei De63 mm

(trases pagrieziens 8°)

Aizsargčaula PE caurulei De63 mm

Enkurojošs atloks Dn50 PE caurulei De63 mm

Pievienojums projekt. ūdensvada tīkliem (I kārta)

AŪS-14 DN400

Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem

Universālā dubultuzmava PE caurules-met.caurules savienošanai d.50 mm

Enkurojošs atloks Dn50 PE caurulei De63 mm

Aizsargčaula PE caurulei De63 mm

EM PE trejgabals De63

EM dubultuzmava De63

EM līkums 45° De63

AŪS-15 DN400

EM līkums 90° De63

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn50 mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules De63 mm pievienojumam

EM līkums 90° De63

Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem

Universālā dubultuzmava PE caurules-met.caurules savienošanai d.50 mm

EŪ-2

SM-17 (trases pagrieziens 2°)

SM-18 (trases pagrieziens 9°)

K1-47 DN1000 (spied.dz.aka) (vert. pagrieziens 90°)

SM-19 (trases pagrieziens 57°)

SM-20 (trases pagrieziens 8°)

SM-21 (trases pagrieziens 45°)

SM-19a (vert. pagrieziens R3.15)

Elektrometināms līkums 45° PE caurulei De 110 mm

EM dubultuzmava De110

PE līkums 60° De110

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	Darbu nosaukums
	Esošās ēkas un būves
1.	Esošās NAI aerotenks ēkā 100 m3/dnn
2.	Esošais tīrāmais biodīķis
3.	Esošā KSS-2 (izbūvēta I projekta kārtā)
	Projektējamas ēkas un būves
4.	Spiediena dzēšanas aka, DN1000
5.	Kontrolaka pirms NAI, DN560
6.	Pirmreizējais nostādinātājs, DN2000, 2.gab.
7.	Bioloģiskās attīrīšanas ietaises, raž.75 m3/dnn
8.	Kontrolaka pēc NAI, DN560
9.	Kaste ar gaisa pūtējiem
10.	Noteküdeņu plūsmas mērīšanas aka, DN1500
11.	Dūņu mineralizators, DN2000
12.	Izplūde biodīķi
13.	Plūsmas sadales aka DN1000
14.	Pārplūdes aka no biodīķa DN1500

APZĪMĒJUMI

Projektējamais	Esošais	Nosacītie apzīmējumi
Ū1	Ū	Dzeramā ūdens ūdensvads
Ū1	Ū1	Ieprojektētais vai izbūvētais ūdensvads I projekta kārtā
ŪM		Ūdensvada mezgls
Ū1-1		Ūdensvada kontrolaka
AŪS-1		Siltinātas ūdens mērītāja aka
Ū3		Tehniskais ūdensvads
K1	K	Pašteces kanalizācijas cauruļvads
K1	K1	Ieprojektētā vai izbūvētā kanalizācija I projekta kārtā
K1-1	EK-1	Kanalizācijas skataka
K1S		Kanalizācijas spiedvads
SM		Kanalizācijas spiedvada mezgls
V1		Projektējamais elektr. kabelis
Z1		Projektējamais zemējuma kontūrs
		Caurteka
	ST	Siltumtrase
		Pazemes sakaru kabelis
		Virszemes sakaru kabelis
		Pazemes apgaismojuma kabelis
		Virszemes elektroapgādes līnijas
		Pazemes elektr. kabelis līdz 0.4kV
		Likvidējamie objekti
KSS-3		Projektējamā kanalizācijas sūkņu stacija un tās numurs
Urb.-1		Ģeotehniskais urbums

Lapu izvietojuma shēma

ĪKT-1 ĪKT-2 ĪKT-3 ĪKT-4 ĪKT-5 ĪKT-6 ĪKT-7 ĪKT-8 ĪKT-9 ĪKT-10

Piezīmes:

1. Ūdensvada un kanalizācijas aku un mezglu piesaistes koordinātes sk. lapā ŪKT-36.
2. - betona atbalsts.
3. Cauruļvadu diametra apzīmējums: De - ārējais diametrs, DN - iekšējais diametrs, d - nominālais diametrs.
4. Projektā atsevišķas pieslēguma vietas norādītas orientējoši (saskaņā ar izstrādāto topogrāfiju). Visas pieslēguma vietas ir jāprecizē ar šurfēšanas metodi uz vietas būvdarbu laikā.
5. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas drenāžas un citās inženierkomunikācijas caurules, tās jāatjauno sakotnējā stāvoklī.
6. Pievadu un pārslēgumu izvietojums ir saskaņots ar Pasūtītāju un visiem zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot trasējumu ar autoruzraugu.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta
Proj. ŪKT vadīt.	T.Loginova		09.2012.		
Izstrād.	I.Afanasjeva		09.2012.	Lapas nosaukums	Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem
				Objekta reģistrācijas Nr.	2.4.5/129-12
Inv.Nr.				Proj. stadija: TP; Marka: ŪKT; Lapa: 3; Mērogs: 1:500	

Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646