



APZĪM.	TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
	El. sadalne
	El. spēka tīkls
	El. spēka tīkls caurulē
	Slēdzis 1P z/a, IP65 (H=1.5m)
	Slēdzis 1P z/a dubultais, IP65 (H=1.5m)
	Potenciālu izlīdzinošā kopne
	Transformators TS-4/12V
	Griestu gaismeklis ar kvēlspuldzi 60W, IP44
	Avarijas griestu gaismeklis ar kvēlspuldzi 60W, IP44
	Sienas gaismeklis ar kvēlspuldzi ar sensoru 60W, IP44

EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	Nosaukums	Izmēri Ø, mm	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
Ūdens atdzelžošanas iekārtas Q-10 m3/h					
1.	Spiedfiltrs	DN950 H=1850	kompl.	1	Kemic 1002PDA vai analogs
2.	Ūdensmērītājs	DN50	gab.	2	Zener vai analogs
3.	Gaisa pūtējs		gab.	1	P~2.2 kW
4.	Traps, 1000x100x135		gab.	1	
5.	Dezinfekcijas komplekts		gab.	1	
6.	Kontroles skapis		kompl.	1	
7.	Elektroradiators		gab.	1	
8.	Elektrības barošanas stac. Nr.1		kompl.	1	11 kW, 13,7 kVA Izvietota piebūvē
9.	Rupjo grūžu filtrs		gab.	2	
10.	Elektromagn. ūdensmērīt.	DN50	gab.	1	Honeywell vai analogs
11.	Digitālais spiediena devējs		gab.	1	Honeywell vai analogs



Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība					
Daļas vadīt. K.Bērziņa				02.2012.					
				Lapas nosaukums Ūdens atdzelžošanas stacijas plāns ar apgaismojuma tīkliem					
				Objekta reģistrācijas Nr. 2.4.6./01-12					
Inv. Nr.				Proj. stadija TP	Marka EL	Lapa 5	Mērogs 1:25		Ekolat sia Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2640-R , Daugavpils 1.Preču 30a tālr.65424646



Ekolatsia
Būvkomersanta reģ. apl.
Nr.2640-R, Daugavpils
1.Preču 30a tālr.65424646