


5




EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	Nosaukums	Izmēri Ø, mm	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
Ūdens atdzelžošanas iekārtas Q-10 m3/h					
1.	Spiedfiltrs	DN950 H=1850	kompl.	1	Kemic 1002PDA vai analogs
2.	Ūdensmērītājs	DN50	gab.	2	Zener vai analogs
3.	Gaisa pūtējs		gab.	1	P~2.2 kW
4.	Traps, 1000x100x135		gab.	1	
5.	Dezinfekcijas komplekts		gab.	1	
6.	Kontroles skapis		kompl.	1	
7.	Elektroradiators		gab.	1	
8.	Elektrības barošanas stac.		kompl.	1	11 kW, 13,7 kVA Izvietota piebūvē
9.	Rupjo grūžu filtrs		gab.	2	
10.	Elektromagn. ūdensmērīt.	DN50	gab.	1	Honeywell vai analogs
11.	Digitālais spiediena devējs		gab.	1	Honeywell vai analogs

Pieņemtie apzīmējumi:

	Neattīrīts ūdens
	Apvadlīnija
	Attīrīts ūdens
	Filtru skalošanas ūdens
	Elektrības vads
	Gaisa vads
	Ventīlis
	Pretvārsts
	Manometrs ar izlaides krānu
	Diametru pāreja

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība							
Proj. vadīt.	T.Loginova		02.2012.	Lapas nosaukums Ūdens sagatavošanas iekārtu un apsaistes principiālā shēma							
Izstrād.	J.Macijevskis		02.2012.								
				Objekta reģistrācijas Nr.				2.4.6./01-12			<i>Ekolat sia</i> <i>Būvkomersanta reģ. apl.</i> <i>Nr.2640-R , Daugavpils</i> <i>1.Preču 30a tālr.65424646</i>
Inv. Nr.				Proj. stadija TP	Marka TN	Lapa 3	Mērogs b/m				